

Vergabeverfahren - Umbau und Ausrüstung der Werkstatthalle – Rohbauarbeiten

Vergabeart: Offenes Verfahren nach SektVO

Vergabe-ID: 2995338

Vergabenummer: EWR_A-ROH1

Sehr geehrte am Verfahren Teilnehmende,

im Zuge des Verfahrens wurde im Vergabeportal eine Nachfrage eingereicht, die wir wie folgt

beantworten:

Bieterfrage 2:

Zu Pos. 01.01.2 und 02.01.2 Fassadengerüst für Stb.-Tore

Gibt es genauere Angaben zu diesem Gerüst (Höhe, Breite, Gerüstklasse, Lastklasse, für welche Arbeiten soll dieses Gerüst genutzt werden, etc.)?

Ist ein Treppenturm oder ein innenliegender Leitergang notwendig?

Wo soll dieses Gerüst aufgebaut werden?

Antwort EWR GmbH (Stadtwerke Remscheid Verbund):

Das Gerüst ist für den Bau der Stb.-Tore Achse 4, Stützen und Riegel, gedacht. Höhe ca. 5 – 6 m. Gerüst entsprechend den gültigen Vorschriften. Aufbau 2-seitig an Achse 4.

Mit freundlichen Grüßen

Niko Diel - EWR GmbH (Stadtwerke Remscheid Verbund)