

## 2. Hinweis zu den Vergabeunterlagen

Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund einer eingegangenen Nachfrage werden nachfolgende bzw. beigefügte Erläuterungen/Hinweise für die Erstellung des Angebotes erteilt:

Frage 1:

Bei dem Titel 4. /431 Dämmung fehlen leider in einigen Positionen die Größenangaben. Welche Dimension soll z.B. in der Position 4.20. gedämmt werden?  
In der Position 4.50 wurde dies vermerkt (DN250).

Antwort 1:

Anbei übersende ich Ihnen die angefragten Dimensionen, welche leider von unserer Seite im Leistungsverzeichnis vergessen wurden, außer bei den Punkten 4.50, 4.60 und 4.80.

Titel 431 Dämmung

4.10 bis Kantenlänge 500 mm

4.20 DN 200

4.30 bis Kantenlänge 500 mm

4.40 bis Kantenlänge 500 mm

4.70 bis Kantenlänge 500 mm

Freundliche Grüße  
Vergabestelle