

Vergabeverfahren - Umbau und Ausrüstung der Werkstatthalle – Dachdeckerarbeiten

Vergabeart: Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb SektVO

Vergabe-ID: 2984968

Vergabenummer: EWR_W-DAC2

02.08.2024

Sehr geehrte am Verfahren Teilnehmende,

im Zuge des Verfahrens wurde im Vergabeportal eine Nachfrage eingereicht, die wir wie folgt

beantworten:

Bieterfrage 2:

„Mineralwolldämmung als Gefälledämmung“:

In der Leistungsbeschreibung wird eine WLG 035 beschrieben, das vorgesehene Mineralfaserdämmstoffmaterial kann in der WLG 038 ausgeführt werden, gemäß vorliegender Planunterlagen, hier Plan Nummer 600 ist eine mittlere Stärke von 180 mm vorzusehen.

Wir bitten um Überprüfung der Wärmeleitgruppe und Angabe über die zu berücksichtigende mittlere Dämmstoffstärke bei Verwendung von Mineralwolldämmung.

Antwort EWR GmbH (Stadtwerke Remscheid Verbund):

Ausführung der Dämmung als Mineralfaserdämmung WLG 038 mit einer mittleren Stärke von 200 mm. Dieses bitte anbieten.

Mit freundlichen Grüßen

Niko Diel - EWR GmbH (Stadtwerke Remscheid Verbund)