

Vergabeverfahren - Umbau und Ausrüstung der Werkstatthalle – Dachdeckerarbeiten

Vergabeart: Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb SektVO

Vergabe-ID: 2984968

Vergabenummer: EWR_W-DAC2

02.08.2024

Sehr geehrte am Verfahren Teilnehmende,

im Zuge des Verfahrens wurde im Vergabeportal eine Nachfrage eingereicht, die wir wie folgt

beantworten:

Bieterfrage 3:

„Mineralwolldämmung als Gefälledämmung“:

Auch zu dieser Position möchten wir auch die WLG 038 bei Verwendung von Mineralfaserdämmstoff hinweisen.

Gemäß Plandarstellung ist abweichend zur Leistungsbeschreibung das Gefälle in der Unterkonstruktion vorhanden, dargestellt ist eine ebene Dämmplatte. Wir bitten um Angabe über Ausführung und Dämmstoffstärke bei Verwendung einer ebenen Platte."

Antwort EWR GmbH (Stadtwerke Remscheid Verbund):

Es wird eine gerade Dämmlage WLG 038 in einer Stärke von 200 mm gewünscht. Dieses bitte anbieten.

Mit freundlichen Grüßen

Niko Diel - EWR GmbH (Stadtwerke Remscheid Verbund)