

Vergabeverfahren

Erweiterung der Gesamtschule in Verl: Metallbau- und Verglasungsarbeiten Neue Mitte Fassade  
Maßnahme: S 351.04 Vergabe: VGH-I-2024-01

Bieterinformation Nr. 2  
02.08.2024

1)	<p>01. Pos. 01.01.01.60 - ausgeschriebene Elektrokomponenten passen nicht zur Leistungsbeschreibung In der o. g. Leistungsposition werden Einselemente als Klapp-Flügel nach außen öffnend mit RWA-Funktion beschrieben.</p> <p>Bei dem hierfür ausgeschriebenen Beschlag BF 602 handelt es sich jedoch um den DriveTec -Antrieb der Firma Schüco, der weder für nach außen öffnende Klapp-Flügel geeignet ist, noch als RWA einsetzbar ist und für den bisher auch keine RWA-Systemprüfung vorliegt (wie auf LV-Seite 25 gefordert).</p> <p>Gemäß den ausgeschriebenen Antriebs-Komponenten, gehen wir davon aus, dass hier nach innen öffnende Kippflügel als Lüftungsflügel anzubieten sind. Über eine RWA-Funktion liegt bisher keine Systemprüfung vor. Sollte dem nicht so sein, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis und um den Anforderungen entsprechenden Vorgaben.</p>	<p>Der beschriebene Antrieb kann als Sonderlösung auch auf nach außen öffnende Klapp-Flügel montiert werden. Die Ausführung wie beschrieben ist techn. möglich.</p>
----	---	---