

Vergabestelle:
 Klinikum Chemnitz gGmbH
 c/o Klinikum Chemnitz Logistik- und
 Wirtschaftsgesellschaft mbH
 Zentrales Beschaffungsmanagement-
 Zentrale Vergabestelle
 Flemmingstraße 2g
 09116 Chemnitz

Vergabenummer: B0724/IV/01
Vergabeart: OV VOB/A Abschnitt 2
Ablauf der Angebotsfrist: Datum: 09.08.2024 Uhrzeit: 11:00 Uhr
Zuschlags-/Bindefrist endet am: 23.09.2024

GeM/HaA Chemnitz, 06.08.2024

2. Nachtrag - Änderung / Ergänzung zu den Vergabeunterlagen

Maßnahme:	Neubau Kardiologisches Zentrum am Standort Küchwald der Klinikum Chemnitz gGmbH	Maßnahmenummer:	KW19001
Angebot für:	VE 448.02 – Elektrotechnik Haus 6		

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen der Beantwortung von Bieterfragen erhalten Sie zu den Vergabeunterlagen gleich lautende und ergänzende Informationen:

Bieterfrage	Beantwortung durch Vergabestelle
<p>2 „...bei der Bearbeitung des Leistungsverzeichnisses hat sich folgender Aufklärungsbedarf ergeben: Pos. 2.02.19 19" Patchpanel 24fach, 1HE, Kat.6</p> <p>Frage: In dieser Position ist keine Menge enthalten. Wie soll hier verfahren werden?</p>	<p>Die fehlende Menge für Pos. 2.02.19 Patchfeld 24fach, 1 HE, Kat 6 ist 16 Stück.</p> <p>Sie erhalten in der Anlage das Leistungsverzeichnis NEU als GAEB und PDF, mit den Bezeichnungen:</p> <p>-14LV_VE448.02.pdf bzw. -15LV_VE448.02.D83 bzw. -16LV_VE448.02.X83"</p> <p>und bitten um Austausch gegen das alte Leistungsverzeichnis bzw. Ergänzung in Ihrem vorliegenden Leistungsverzeichnis mit der Menge „16“ bei der Pos. 2.02.19.</p> <p>Die Pos. 2.02.19 wurde im neuen Leistungsverzeichnis lediglich mit der Menge „16 Stück“ angepasst und wird bei der Auswertung der Angebote mit dieser Menge auch bewertet.</p>
<p>3 ...Titel 2.02 Leitungsnetz Daten</p> <p>Der überwiegende Teil der ausgeschriebenen CU-Datenetz Komponenten ist in der Kategorie/Klasse Kat.6A/EA RJ45 beschrieben. Nur in den Positionen 2.02.22 bis 2.02.24 werden die Module in Kat. 7A RJ45 beschrieben. Bei Kat. 7A ist die Modulaufnahme allerdings GG45, passt nicht zu den restlichen Cu-Komponenten in RJ45 und ist fast 3 mal zu teuer.</p> <p>Frage: Können in den Pos. 2.02.22 bis 2.02.24 auch Module in Kat.6EA RJ45 angeboten werden?..."</p>	<p>In den Positionen 2.02.22 bis 2.02.24 können auch Module in Kat. 6EA RJ45 angeboten werden.</p>

- Dieses Schreiben gilt als Ergänzung/Änderung zu den Vergabeunterlagen und dessen Inhalt ist bei der Angebotserstellung zwingend zu berücksichtigen.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Marcus Georgi
Geschäftsbereichsleiter
Zentrales Beschaffungsmanagement
Klinikum Chemnitz Logistik- und
Wirtschaftsgesellschaft mbH