

**Vergabeverfahren - Umbau und Ausrüstung der Werkstatthalle – Planung, Herstellung, Lieferung und Montage von Dacharbeitsständen**

**Vergabe-ID: 3006370**

**Vergabenummer: EWR\_W-DAR1**

Bieterfrage 1:

Wir bitten um Prüfung, ob folgende Werte für die Tragfähigkeit der Dacharbeitsstände ausreichend wären:

- Tragfähigkeit max. 200 kg/m<sup>2</sup>
- Gesamtlast pro Element 500kg
- Last pro Ausschub 200kg

Antwort auf die Bieterfrage 1:

**Ja, diese Werte sind ausreichend.**