

**Offenes Verfahren: 24 176 2**

**Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf  
Stolpener Str. 51, 01477 Arnsdorf**

**Los 32 - Raumluftechnische Anlagen**

### **Beantwortung von Bieteranfragen**

**Stand 15.08.2024**

In dem vorgenannten Ausschreibungsverfahren hat die Vergabestelle Bieteranfragen/ Hinweise erhalten, die wir nachfolgend zur Kenntnisnahme aller potentiellen Bieter wie folgt beantworten:

#### **1. Frage/ Hinweis:**

In den Positionen 1.7.11 sowie 1.7.21 sind uns Differenzen zwischen Kurztext und Langtext in Bezug auf die Größenangabe aufgefallen.

1.7.11 Brandschutzklappe B 600mm H450mm Küchenabluft  
Mit Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804.  
Breite: 600 mm  
Höhe: 275 mm

1.7.21 Brandschutzklappe B 600mm H450mm Küchenabluft  
Mit Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804.  
Breite: 600 mm  
Höhe: 275 mm

#### **Antwort:**

Das Leistungsverzeichnis wurde korrigiert. Die Korrektur wurde in der pdf farbig kenntlich gemacht.

Das geänderte Leistungsverzeichnis (Druckdatum 12.08.2024) in pdf als auch in den GAEB-Dateien wird Ihnen hiermit zur Kenntnis gebracht.

Das vorherige Leistungsverzeichnis (Druckdatum 02.08.2024) verliert damit seine Gültigkeit.

Um dringende Beachtung wird gebeten.

**Für die Abgabe eines Angebotes ist das LV (Druckdatum 12.08.2024) zu verwenden !**

Vielen Dank.

#### **Anlage:**

LV Stand 12.08.2024 als pdf-Datei  
LV Stand 12.08.2024 als GAEB-Datei Format D83