

Offenes Verfahren: 24 101 2

**Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf
Stolpener Str. 51, 01477 Arnsdorf**

Los 30 - Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

Beantwortung von Bieteranfragen

Stand 20.08.2024

In dem vorgenannten Ausschreibungsverfahren hat die Vergabestelle Bieteranfragen/ Hinweise erhalten, die wir nachfolgend zur Kenntnisnahme aller potentiellen Bieter wie folgt beantworten:

7. Frage/ Hinweis:

In Position 2.1.1 ist keine Inbetriebnahme der Druckerhöhung ausgeschrieben. Wie soll das bewertet werden?

Antwort:

Die Leistung der Inbetriebnahme ist einzukalkulieren. Wir verweisen auf VOB/C DIN 18381 Abschnitt 3 unter Pkt. 3.5.1 und Pkt. 3.6.2

8. Frage/ Hinweis:

In Position 2.2.1 ist keine Inbetriebnahme der Enthärtungsanlage ausgeschrieben. Wie soll das bewertet werden?

Antwort:

Die Leistung der Inbetriebnahme ist einzukalkulieren. Wir verweisen auf VOB/C DIN 18381 Abschnitt 3 unter Pkt. 3.5.1 und Pkt. 3.6.2