

Vergabeverfahren

Erweiterung der Gesamtschule in Verl: Metallbau- und Verglasungsarbeiten Neue Mitte Innen
Maßnahme: S 351.05 Vergabe: VGH-I-2024-06

Bieterinformation Nr. 3 20.08.2024

1)	Pos. 1.1.030 - vorher beschriebenen Positionen? Aus wieviel laufenden Meter besteht die komplette Ausführung?	Die Zulage bezieht sich auf die Positionen 1.2.110, 1.2.120, 1.2.130, 1.2.140, 1.2.150, 1.2.160, 1.2.170, 1.2.190, 1.2.200 und 1.2.210. Die laufenden Meter sind ca. 84.
2)	Pos. 1.2.110, 1.2.120 - Brandschutzpaneel oben? Wird in der Position nicht erwähnt. In den Zeichnungen vorhanden. Alle Positionen - Bodeneistandprofil unten? Wird in den Positionen nicht erwähnt. In den Zeichnungen vorhanden.	Die Paneele sind Bestandteil dieser Ausschreibung. Das Bodeneistandprofil und das Paneel ist in den Positionen einzukalkulieren Die Höhe der Elemente beträgt somit 3390 mm.

3)	Pos. 1.2.180 - Keine Planungsunterlagenzuordnung.	<p>Bei der Position sind die Abmessungen aus der Zeichnung richtig. Die Position ist folgendermaßen zu kalkulieren.</p> <p>Alu-Brandschutzverglasung F 90 ((fest)) Alu-Brandschutzverglasung F 90, nach DIN 4102</p> <p>Abmessung ca.: 4500 mm x 1710mm Einbauort: 1 und 2.OG Position: 1 und 2.OG (fest), gemäß Planunterlagen Aufteilung nach beiliegender Ansicht in: Festfelder Verglasung: GT 575 Oberlichtfestfelder Verglasung: GT 575 Anschlüsse Allseitig: A 408 Ausführung gemäß der Zulassung.</p>
----	---	---

4)	Pos. 1.2.190 - Keine Planungsunterlagenzuordnung. Keine Bemaßung. Dichtschließende Tür-Ausführung?	Die Position 1.2.190 ist in der Zeichnung „S A 05 XXNM 00 6 v 0 Detail Verglasung Innen“ dargestellt. In dem linken Festfeldern sind die beschriebene Tür zu kalkulieren.
5)	Pos. 1.2.200 - Keine Planungsunterlagenzuordnung. Position 1.20 bereits in Pos. 1.2.130 verwendet. Preis per m ² ?	Die Position 1.2.200 sind als 1 Stck zu kalkulieren. Es handelt sich dabei um das Element 1.90 und nicht 1.20, wie im LV beschrieben.

6)	Pos. 1.2.210 - Keine Planungsunterlagenzuordnung. Keine Bemaßung. Glasbeschreibung? Anschlüsse? Preis per m ² ?“	<p>Sie Position ist im Grundriss Erdgeschoss an der Achse NM.A dargestellt. Die Abmessung der Position ist folgende:</p> <p>18450 mm x 4580 mm</p> <p>Zur Preisfindung und Kalkulation kann eine Nenndicke des Glases von 44mm (8+12+4+12+8mm) angenommen werden.</p>
----	---	---