

VE 09-1 Stahlgitteranlage Elefant - ÜBERSICHT BIETERFRAGEN + KLARSTELLUNGEN

Umbau und Sanierung Dickhäuterhaus im Tierpark, Berlin
 Tierpark Berlin - Fredrichsfelde GmbH, Am Tierpark 125, 10319 Berlin

Stand: 27. August 2024

Bieterfrage					KLARSTELLUNG		HINWEIS	
lfd. Nr.	Eingang	Frage			Ausgang	Anwort		
1	2	3	4	5	6	7	8	
01	1	26.08.2024	Sehr geehrte Damen und Herren, welche Schweißausführungs-klasse (EXC) wird für die Ausschreibung, welche die Stahlgitteranlage des Dickhäuterhauses betrifft, verlangt, EXC-2 oder EXC-3?			27.08.2024	Schweißausführungs-klasse EXC-2	Information
02	2					27.08.2024	Zur weiteren Verdeutlichung der Leistungsinhalte erhalten Sie folgende Anlage: - 122018_Statik_Stand_240320.pdf	Information
2 Anzahl Bieterfragen								

LEGENDE

Änderungen zu den Vergabeunterlagen gemäß Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes erfolgen in **blauer Schrift**.

HINWEIS

Die jeweilige Klarstellung ist im weiteren Verfahren sowie bei der Erstellung des Angebotes zu berücksichtigen und wird Vertragsbestandteil.