

Offenes Verfahren: 24 101 2

**Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf
Stolpener Str. 51, 01477 Arnsdorf**

Los 30 - Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

Beantwortung von Bieteranfragen

Stand 20.08.2024

In dem vorgenannten Ausschreibungsverfahren hat die Vergabestelle Bieteranfragen/ Hinweise erhalten, die wir nachfolgend zur Kenntnisnahme aller potentiellen Bieter wie folgt beantworten:

9. Frage/ Hinweis:

zu Pos. 2.4.34 und 35:

Es gibt Ventile mit Stellantrieb und Ventile mit Federrückzug-Stellantrieb (stark differierende Preise). Da die Pos.beschreibungen sehr verwirrend sind, werden wir in Pos. 34 einen Federrückzug-Stellantrieb und in Pos. 35 mit Stellantrieb anbieten.

Antwort:

Ja, sie können für Pos. 2.4.34 das Vollstromabsperrvtl. mit Federrückzug-Stellantrieb (1 Stück) und für Pos. 2.4.35 das Vollstromabsperrvtl. mit Stellantrieb (15 Stück) kalkulieren und anbieten.