

## Arbeitskarte für KG 473 Druckluftversorgungsanlagen

Leistungskennziffer	Inspektions- und Wartungsarbeiten			Fristen		Bemerkungen
				jährlich	bei Bedarf	

1	0	0	0	Druckluftversorgungsanlage			
1	0	0	1	Auf Beschädigung prüfen	x		
1	0	0	5	Kompressor auf Funktion prüfen	x		
1	0	0	6	Schalt-, Sicherheitsgeräte und Reduzierstation auf Funktion prüfen	x		
1	0	0	7	Schalt-, Sicherheitsgeräte und Reduzierstation nachstellen		x	
1	0	0	8	Automatische Entwässerung auf Funktion prüfen	x		
1	0	0	9	Druckkessel und Reduzierstation entwässern		x	
1	0	1	0	Filter auf Verschmutzung prüfen	x		
1	0	1	1	Filter reinigen		x	
1	0	1	2	Filter auswechseln	x		
1	0	1	3	Entfeuchtungseinrichtung auf Funktion prüfen	x		
1	0	1	4	Reinigen		x	