

Vergabeverfahren

Erweiterung der Gesamtschule in Verl: Metallbau- und Verglasungsarbeiten Neue Mitte Innen
Maßnahme: S 351.05 Vergabe: VGH-I-2024-06

Bieterinformation Nr. 6 30.08.2024

1)	<p>„Sehr geehrte Damen und Herren, dieses LV ist in dieser Form nicht kalkulierbar und in keiner Form für alle Vergleichbar zu kalkulieren. Die Pos.1.2.190 beschreiben sie eine Tür soll ins linke Feld! Was für eine Tür 1flg. - 2flg.? Was für ein Beschlag? Fluchttür? Vollpanik? etc. Diese Fragen wurde nicht beantwortet.</p> <p>Die Pos.1.2.210 ist als Außenelement zu sehen? Wärmeschutz? Sie geben 3-fach Glas an das lässt vermuten das es ein Außenelement ist? Die Paneele sind nicht beschrieben, die Glastypen gibt es nicht im LV, Die Anschlüsse gibt es nicht im LV, Sie schreiben beim Anschluss unten 410mm, laut Plan von Ihnen ist der Bodenaufbau nur 110mm.“</p>	<p>Sehr geehrte Damen und Herren, wir ergänzen das LV um die benötigten Angaben und laden dieses Anfang der nächsten Woche zum Austausch hoch. Die ergänzten und geänderten Angaben werden von uns rot markiert, damit diese für alle direkt ersichtlich sind.</p>
----	---	--