

# Alexianer St. Hedwig Kliniken Berlin GmbH – Sanierung Haus Monika

## Offenes Verfahren „B13 Stahlglastelemente und Stahlblechtürelemente “

EU-Ausschreibung-Nr.: 444033-2024

### Beantwortung von Bieterfragen, Stand: 02.09.2024

Lfd. Nr.	Fragen und Antworten
<b>Frage 1</b>	Sie schreiben Stahlblechtüren mit einer Höhe größer als 3 m aus und benötigen Rauchschutz. Für Stahlblechtüren über 3 m ist Rauchschutz nicht mehr möglich. Frage: Sollen diese Türen mit einer festen verblechten Oberblende ausgestattet werden, damit die Türhöhe unter 3 m bleibt?
<b>Antwort 1</b>	Türen mit Höhe über 3 m und Rauchschutzanforderungen: Betrifft folgende Positionen aus Abschnitt 13.03.01.: Positionen: 3, 6, 7, 8 und 9 <ul style="list-style-type: none"><li>- Anforderung RS bleibt bestehen</li><li>- Die Türflügel der o. g. Positionen sollen die ausgeschriebene Bauhöhe über 3 m behalten.</li><li>- Die Marktsondierung des Architekten im Vorfeld hat eine Machbarkeit bestätigt. (Bauhöhe über 3 m mit Rauchschutzanforderung)</li></ul>
<b>Nachlieferungen</b>	-