

# Alexianer St. Hedwig Kliniken Berlin GmbH – Sanierung Haus Monika

## Offenes Verfahren „B14 Leichtmetalltürelemente und Innenfensterelemente “

EU-Ausschreibung-Nr.: 445200-2024

### Beantwortung von Bieterfragen, Stand: 02.09.2024

Lfd. Nr.	Fragen und Antworten
<b>Frage 1</b>	<p>In der Position 14.02.03.1 ist folgender Text ausgeschrieben: Zulage zu 1-flg. Türelementen mit Aufsetz-Zarge, für die Ausführung mit 1-tlg. Aufsetzarge zum nachträglichen Einbau, anstelle Zargenausführung 1-tlg.</p> <p>Was ist damit gemeint? Was soll angeboten werden?</p>
<b>Antwort 1</b>	<p>In der o. g. Position ist eine Aufsetzarge gegenüber Blockzargen zu benennen.</p>
<b>Frage 2</b>	<p>In den Vorbemerkungen sind Beschläge für Außentüren beschrieben. Die Türen sind allerdings als Innentüren ausgeschrieben sollen trotzdem die in den Vorbemerkungen genannten Beschläge verwendet werden?</p>
<b>Antwort 2</b>	<p>Nein, Beschläge entsprechend Positionstexten für Innentüren anzubieten.</p>
<b>Frage 3</b>	<p>In der Position 14.02.04.7 ist ein Minderpreis ausgeschrieben. Wofür ist der? In den Positionen 14.02 sind insgesamt 36Stk. Türen und in keiner Steht etwas von "elektronischen Türbeschlägen bauseits". In den Positionen 14.03 sind Fenster ausgeschrieben. Sollen wir den Minderpreis nur für die Drücker von 27 Türen aus Pos. 14.02 angeben?</p>
<b>Antwort 3</b>	<p>Zu Pos. 14.02.04.7, Minderpreis, elektr. TB bauseits:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Angabe des Minderpreises, wenn elektronischer Türbeschlag bauseits geliefert und montiert wird, für den Entfall der Türdrücker beidseitig als Bestandteil bei Türpositionen</li><li>- Minderpreis bezieht sich ausschließlich auf Türpositionen und nicht auf Innenfensterelemente</li></ul>
<b>Nachlieferungen</b>	<p>-</p>