

Offenes Verfahren: 24 177 2

**Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf
Stolpener Str. 51, 01477 Arnsdorf**

Los 33 – Gebäudeautomation

Beantwortung von Bieteranfragen

Stand 05.09.2024

In dem vorgenannten Ausschreibungsverfahren hat die Vergabestelle Bieteranfragen/ Hinweise erhalten, die wir nachfolgend zur Kenntnisnahme aller potentiellen Bieter wie folgt beantworten:

3. Frage/ Hinweis:

In Ihrer Antwort 1 schreiben Sie:

"Ziel ist es, dass die Haustechniker ein schnelles Eingreifen im Schades-/ Störfall, aufgrund der Vereinheitlichung in den unterschiedlichen Objekten, mit kurzer Reaktionszeit eigenständig umsetzen können. "

Die Bedienung im Notfall wird, unabhängig von der Programmierung, durch die im Leistungsverzeichnis ausgeschriebene "Notbedien- und Meldeebene ASP Heizung/Lüftung" (Position 1.1. 1. 2) gewährleistet. Die geforderte Zielsetzung ist unabhängig von der Software gegeben.

In Antwort 1 zählen Sie verschiedene Hersteller auf, die CODESYS kompatible Geräte anbieten.

"Die CODESYS kompatiblen Geräte werden von über 100 Herstellern am Markt angeboten. U.a. werden diese von den folgenden Herstellern geliefert:

- BEKA
- Berghof Automation GmbH
- Bosch Rexroth AG
- Hitachi Europe GmbH
- WIKA Mobile Control GmbH
- WAGO GmbH"

Von den aufgezählten Herstellern ist ausschließlich das Fabrikat der WAGO GmbH im BTL Listing unter den BACnet fähigen Geräten gelistet. Die anderen Fabrikate sind nicht BACnet fähig.

Die Produktneutralität sehen wir als nicht gewahrt an.

Bitte passen Sie die Ausschreibung an und streichen Sie die Passage:

"Die Automationsstationen müssen programmierbar mit der Software CODESYS V3 sein. Programmierumgebung CODESYS V3, Programmiersprache gemäß IEC 61131-3, Konfigurationsmöglichkeiten CODESYS V3, CODESYS Bibliothek."

Antwort:

Das Produkt muß BACnet fähig sein. Eine BTL Zertifizierung ist nicht erforderlich.

4. Frage/ Hinweis:

OZ: 1.3.1.25. im Kurztext ist eine Nennweite von DN20 angegeben, im Langtext eine Nennweite von DN25.
Welche Nennweite soll angeboten werden?

Antwort:

Für die Pos. 1.3.1.25. ist die Nennweite DN20 anzubieten.

Das Leistungsverzeichnis wurde korrigiert. Die Korrektur wurde in der pdf farbig kenntlich gemacht (LV S. 112).

Das geänderte Leistungsverzeichnis (Druckdatum 05.09.2024) in pdf als auch in den GAEB-Dateien wird Ihnen hiermit zur Kenntnis gebracht.

Das vorherige Leistungsverzeichnis (Druckdatum 15.08.2024) verliert damit seine Gültigkeit.

Um dringende Beachtung wird gebeten.

Für die Abgabe eines Angebotes ist das LV (Druckdatum 05.09.2024) zu verwenden !

Vielen Dank.

Anlage:

LV Stand 05.09.2024 als pdf-Datei

LV Stand 05.09.2024 als GAEB-Datei Format D83