

Offenes Verfahren: 24 221 2

**Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf
Stolpener Str. 51, 01477 Arnsdorf**

Los 44 - Photovoltaikanlage

Beantwortung von Bieteranfragen

Stand 10.09.2024

In dem vorgenannten Ausschreibungsverfahren hat die Vergabestelle Bieteranfragen/ Hinweise erhalten, die wir nachfolgend zur Kenntnisnahme aller potentiellen Bieter wie folgt beantworten:

1. Frage/ Hinweis:

Die Anbindung der AC-Seite der PV-Anlage inkl. NA Schutz usw. wird hier nicht ausgeschrieben. Auch im LV gibt es dazu keine Aussage. Wie wird die PV-Anlage an das Netz angebunden?

Antwort:

Die AC-Seite wird bauseitig erbracht, der NA-Schutz entsprechend VDE-AR-N 4105 ist in den Wechselrichtern integriert. Für die Anschlüsse der AC-Seite an die Wechselrichter sind entsprechende Positionen im Leistungsverzeichnis vorhanden.

2. Frage/ Hinweis:

In öffentlichen Gebäuden ist ein Feuerwehrscharter Pflicht. Dieser soll es der Feuerwehr ermöglichen im Brandfall die PV-Anlage freizuschalten. Im Pkt. 44.1.11 und 44.1.12 wird nur von einem DC-ÜSS gesprochen.

Im Normalfall wird der DC ÜSS mit einem Feuerwehrscharter kombiniert. Wie soll hier geplant, was soll hier angeboten werden?

Antwort:

Da die Wechselrichter auf dem Dach montiert werden sollen werden keine DC-Leitungen in das Gebäude hineingeführt. Eine Pflicht nach Feuerwehrschartern ergibt sich damit nicht. Anzubieten sind Generator-Anschlusskästen mit Überspannungsableitern ohne die Funktion eines Feuerwehrscharters.

3. Frage/ Hinweis:

Die Anmeldung der PV-Anlage beim Netzbetreiber sowie bei der BNA ist nicht ausgeschrieben. Wird dies eventuell von der E-Firma realisiert, welche die Anbindung an das Netz herstellt?

Antwort:

Die Anmeldung beim Netzbetreiber ist entsprechend den Vorbemerkungen zu erbringen. Die Anmeldung im Markstammdatenregister wird durch den AG durchgeführt. Dieser Aufwand ist mit in die LV-Pos. 44.2.8 – Revisionsunterlagen einzukalkulieren