

VE 09-1 Stahlgitteranlage Elefant - ÜBERSICHT BIETERFRAGEN + KLARSTELLUNGEN

Umbau und Sanierung Dickhäuterhaus im Tierpark, Berlin
Tierpark Berlin - Fredrichsfelde GmbH, Am Tierpark 125, 10319 Berlin

Stand: 11. September 2024

| Bieterfrage | | | | KLARSTELLUNG | | HINWEIS | |
|-------------|---------------------|------------|---|-----------------|---|-------------|--|
| lfd. Nr. | Eingang | Frage | Ausgang | Anwort | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Datum Uhrzeit | 6 | 7 | |
| 01 | 1 | 26.08.2024 | Sehr geehrte Damen und Herren, welche Schweißausführungs-klasse (EXC) wird für die Ausschreibung, welche die Stahlgitteranlage des Dickhäuterhauses betrifft, verlangt, EXC-2 oder EXC-3? | 27.08.2024 | Schweißausführungs-klasse EXC-2 | Information | |
| 02 | 2 | | | 27.08.2024 | Zur weiteren Verdeutlichung der Leistungsinhalte erhalten Sie folgende Anlage: - 122018_Statik_Stand_240320.pdf | Information | |
| 03 | 3 | 03.09.2024 | Sehr geehrte Damen und Herren, die Position 02.03.10 beschreibt 15 blickdichte Horizontalschieber mit unterschiedlichen Breiten. Die kalkulierte Menge beträgt 10. Die Folgeposition 02.03.20 beschreibt 5 Horizontalschieber mit Gitterfüllung ohne auf eine oder mehrere Breiten der Schieber einzugehen. Es ist anzunehmen, dass die 15 Breiten aus Position 02.03.10 für beide Positionen sind. Ich konnte leider nicht herausfinden, welche Breitenangaben jetzt für die blickdichten Schieber und welche für Schieber mit Gitterfüllung gedacht sind. Ich bitte um Aufklärung. | | Die Zuordnung der Schieber gemäß TYP D.451/ D.451a ist der Tabelle "Übersicht Detail 451" im Hinweistext auf Seite 59 oben zu entnehmen. Demnach haben alle Schieber mit Gitterfüllung (Pos. 02.03.20) die Breite von 4.050 mm. Siehe hierzu auch Tor-Nr. gemäß Pos. 02.03.20. | Information | |
| 04 | 4 | 10.09.2024 | Sehr geehrte Damen und Herren, um in der Position 02.04.40 für die Vertikalschieber die Hydraulik anbieten zu können, benötigt der Hersteller eine genaue Spezifikation, da es sich hier um eine Sonderanfertigung handelt (Aussage Fa. Hydropa). Weiterhin erschließt uns nicht, wo die Spindelhubeinheit einkalkuliert werden soll. Auch hier bitten wir um Festlegung der Parameter, um die Produkte am Markt anfragen zu können. Mit freundlichen Grüßen | 11.09.2024 | Hydraulik Produkte /Komponenten sind im Detail T092_DHH_5_ABB_XX_ST_00_130_B beschrieben Die Angaben sind nun auch in der Pos 02.04.40 ergänzt. Spindelhubeinheit = Entfällt | Änderung | |
| 05 | 5 | | | 11.09.2024 | Das Leistungsverzeichnis wurde fortgeschrieben und Details ergänzt. Geänderte Positionen sind im Kurztext mit (Ae) gekennzeichnet und geänderter Text in blau hervorgehoben. Zur weiteren Verdeutlichung der Leistungsinhalte erhalten Sie folgende Anlage: - 240911_DHH_VE09-1_VERSAND-LV.pdf - 058191 - Zahnschiene für Indexschiene - T092_DHH_5_ABB_XX_ST_00_126_F_- - T092_DHH_5_ABB_XX_ST_00_127_F_- | Änderung | |
| 06 | 6 | 10.09.2024 | Sehr geehrte Damen und Herren, interpretiere ich das richtig, dass bei Pos. 02.04.40 der Vertikalschieber mittels 2 hydraulischen Zylindern über einen Verfahrweg von 4200mm gehoben werden soll? | 11.09.2024 | Korrekt, die Hubhöhe beträgt gem. Detail T092_DHH_5_ABB_XX_ST_00_161_B jedoch ca. 4.000 mm | Information | |
| 07 | 7 | 10.09.2024 | Sehr geehrte Damen und Herren, interpretiere ich das richtig, dass bei Pos. 02.04.40 Hydraulikpumpe, Steuerung usw. nicht Bestandteil der Ausschreibung ist | 11.09.2024 | Nein. Die Produkte /Komponenten zur Hydraulik sind im Detail T092_DHH_5_ABB_XX_ST_00_130_B beschrieben. In der Positionsbeschreibung: inkl. Antrieb hydraulisch Antriebsmotor. Die Angaben zur Hydraulik sind zum besseren Verständnis nun auch in der Pos 02.04.40 ergänzt. | Information | |
| 7 | Anzahl Bieterfragen | | | | | | |

LEGENDE

Änderungen zu den Vergabeunterlagen gemäß Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes erfolgen in **blauer Schrift**.

HINWEIS

Die jeweilige Klarstellung ist im weiteren Verfahren sowie bei der Erstellung des Angebotes zu berücksichtigen und wird Vertragsbestandteil.