

## 1. Änderung/Ergänzung der Vergabeunterlagen

**Objekt/Maßnahme:** Neubau Feuerwache, Klötzerstraße 33, 01587 Riesa  
**Bauleistung:** Los 500-01 Tiefbau, Erdbau, Außenanlagen  
(§ 3 Abs. 9 VgV 80%-Kontingent)  
**Vergabenummer:** EU/O/52/2024  
**Ablauf Angebotsfrist:** 18.10.2024, 9:00 Uhr

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu o. g. Ausschreibung ist eine Bieteranfrage eingegangen.

### Frage:

„Ich bitte um Aufklärung der Position 01.302.02.54.003 "Deponiegebühren, Baugrubenaushub", welcher Entsorgungsklasse nach LAGA bzw. EBV der Baugrubenaushub zuzuordnen ist. Desweiteren bitte ich um Nachreichung des Baugrundgutachtens mit Deklarationsanalysen.

### Antwort:

Die Position 01.302.02.54.003 003 "Deponiegebühren, Baugrubenaushub" bezieht sich auf Bodenaushub aus Rohrgräben.

Die notwendigen Aushubtiefen / Rohrsohlen befinden sich innerhalb des durch das Los Tiefbauarbeiten hergestellten Gründungspolsters.

Das dafür verwendete Material ist LAGA Z0 zugeordnet.

In der Anlage finden Sie den Textteil des Baugrundgutachtens zur weiteren Verwendung.

Mit freundlichen Grüßen



Kerstin Bergmann  
Sachbearbeiterin Vergabestelle

1 Anlage:  
23023\_Gutachten\_Text.pdf