

Bieterinformation 2

Der Mindeststandard beim BIM wird wie folgt neu festgelegt: LOD 200 für den Bestand / LOD 300 für den Neubau.

Die Freianlagen müssen nicht im BIM erfasst / geplant werden.