

**Offenes Verfahren: 24 221 2**

**Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf  
Stolpener Str. 51, 01477 Arnsdorf**

**Los 44 - Photovoltaikanlage**

### **Beantwortung von Bieteranfragen**

**Stand 23.09.2024**

In dem vorgenannten Ausschreibungsverfahren hat die Vergabestelle Bieteranfragen/ Hinweise erhalten, die wir nachfolgend zur Kenntnisnahme aller potentiellen Bieter wie folgt beantworten:

#### **9. Frage/ Hinweis:**

Laut Belegungsplan (2024-09-12 Heftung Pläne allgemein) sind auf dem Dach 260 Module verbaut (114,4kWp). Im LV werden dann aber nur 226 Module vergeben! Da wären wir laut LV bei 99,44kWp der Anlage! Da machen dann aber wiederum die beiden 12kW Wechselrichter keinen Sinn und wir würden dort mit den beiden 50kW Wechselrichter vollkommen ausreichen. Welche Modulanzahl (auch Wechselrichter) sollen angegeben werden bzw. sollen verplant werden oder soll strikt nach dem LV angeboten und geplant werden?"

#### **Antwort:**

**Für die PV-Anlage ist die am LV angehängte Zeichnung (Datei „Heftung Angebot“) mit der farblichen Hervorhebung der Module maßgebend.**

In der Datei „Heftung Pläne allgemein“ ist die Anordnung nicht aktuell.

Anzubieten ist entsprechend LV. Die Aufteilung der Wechselrichter und dadurch zunächst überdimensioniert erscheinende Größe entsteht durch die Zusammenfassung einzelner Teilflächen zu den Wechselrichtern.