

4. Ergänzung der Vergabeunterlagen

Objekt/Maßnahme: Neubau Feuerwache, Klötzerstraße 33, 01587 Riesa
Bauleistung: Los 500-01 Tiefbau, Erdbau, Außenanlagen
(§ 3 Abs. 9 VgV 80%-Kontingent)
Vergabenummer: EU/O/52/2024
Ablauf Angebotsfrist: 18.10.2024, 9:00 Uhr

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu o. g. Ausschreibung ist eine Bieteranfrage eingegangen.

Frage:

„Leider ist weder im LV als auch in den Plänen (einschließlich dem Statik-Pos.-Plan OG) keine Angabe zur Belastung der Dachdecke über OG Pos. 01-DE02 und 01-DE03.A enthalten. Bitte fragen Sie doch diese Angaben beim Tragwerksplaner noch nach, dann können wir auch entsprechend kalkulieren und anbieten.“

Antwort:

Folgende Lasten wurden für die Bemessung der Spannbetondecken (Statik-Pos. 01-DE02 & 01-DE03.A) berücksichtigt:

- Eigengewicht: 3,76 kN/m²
- Ausbaulast: 2,80 kN/m²
- Nutzlast: 0,94 kN/m² (Schneelast inkl. Verwehung durch PV-Module)

Bitte diese Ergänzung/Erläuterung der Vergabeunterlagen bei der Kalkulation beachten.

Mit freundlichen Grüßen



Kerstin Bergmann
Sachbearbeiterin Vergabestelle