

6. Ergänzung der Vergabeunterlagen

Objekt/Maßnahme: Neubau Feuerwache, Klötzerstraße 33, 01587 Riesa
Bauleistung: Los 500-01 Tiefbau, Erdbau, Außenanlagen
(§ 3 Abs. 9 VgV 80%-Kontingent)
Vergabenummer: EU/O/52/2024
Ablauf Angebotsfrist: 18.10.2024, 9:00 Uhr

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu o. g. Ausschreibung ist eine Bieteranfrage eingegangen.

Frage:

"Bieterfrage Pos. 01.302.09.05.001 Bodendurchführung/Endpackung, DN 150, Elektro
Bitte nennen Sie uns die notwendige Länge des Spiralschlauchs der BDF bzw. benennen die Länge unter dem Gebäude hervor bis zur Leistungsgrenze?
Auszug LV-Text: Einsch. flexiblem, innen glatten Spiralschlauch, unter dem Gebäude hervor bis zur Leistungsgrenze führen und dort systemgerecht an Leerrohrsystem anschließen."

Antwort:

Die Leistungsgrenze des Loses Rohbau liegt für die aus dem Gebäude zu führenden Ver- und Entsorgungsleitungen bei 1,0 m vor Fundamentaußenkante.
Die Leerverrohrung der Gebäudeeinführung soll kalkulatorisch mit je 4,0 m einfache Länge angesetzt werden.
Die Lage der Bodendurchführungen im Fußboden des Raumes 0.050 (HA-Elt) ist planerisch noch nicht abschließend festgelegt.

Bitte diese Erläuterung der Vergabeunterlagen bei der Kalkulation beachten.

Mit freundlichen Grüßen



Kerstin Bergmann
Sachbearbeiterin Vergabestelle