

1. Nachlieferung zu den Vergabeunterlagen

Offenes Verfahren, Vergabe-Nr. 111-118/24

Sanierung Schulkomplex Görlitz-Königshufen, Förderzentrum "Mira Lobe" in 02828 Görlitz
Los 305 - Aluminium-/ Glaselemente

Bieterfragen/Rügen

Bieterfragenkatalog

Stand: 27.09.2024

Lfd. Nr.	Bezug	Bieterfrage	Antwort / Aufklärung
01	26.09.2024	Sehr geehrte Damen und Herren, zu den LV Positionen 1.2.1 und 1.2.2: In den uns vorliegenden LV Positionen ist die Panikfunktion nach DIN EN 179/1125 beschrieben. Welche der beiden Funktionen ist gewünscht?."	Für die Ausgangstüren der Pos. 1.2.1 und 1.2.2 gilt DIN EN 1125, also alle Türflügel erhalten Panikstangengriffe, Paniktürverschluss Typ A.

Aufgrund der aus der Beantwortung der Bieteranfrage resultierenden kalkulatorischen Beachtung bei der Angebotserstellung wird Ihnen die Beantwortung 6 Kalendertage vor Ablauf der Angebotsfrist (vgl. § 12a VOB/A EU) zur Verfügung gestellt.

Damit diese Frist eingehalten werden kann, wird die Angebots- und Bindefrist sowie die Teilfrist für die Werksplanung verschoben.

Die Fristen werden wie folgt verschoben:

Angebotsfrist: vom 30.09.2024 um 08:00 Uhr, auf den **04.10.2024 um 10:00 Uhr**

Bindefrist: vom 08.11.2024, auf den **15.11.2024**

Erstellung Werksplanung bis 20.11.2024, verschoben zum Erstellen bis **27.11.2024**

Die geänderten Fristen (Angebotsfrist, Bindefrist und Erstellung Werksplanung) sind ab sofort verbindlich und bei der laufenden Ausschreibung zu beachten.

Diese Nachlieferung (in der letzten Fassung) zu den Vergabeunterlagen fügen Sie bitte Ihrem Angebot bei. Mit Angebotseinreichung bestätigt der Bieter, von der obigen Nachlieferung Kenntnis genommen zu haben. Die Preise im Leistungsverzeichnis/ Angebot berücksichtigen den Inhalt dieses Schreibens. **Der Inhalt dieses Schreibens wird Vertragsbestandteil.**