

1. Information zur Beantwortung von Bieterfragen

Sehr geehrte Damen und Herren,
die Vergabestelle erteilt folgende Hinweise und Antworten aufgrund von Anfragen

Nr.	Bieterfrage	Antwort
Datum: 25.09.2024		
1	Wir gehen davon aus, dass wir die Ausführungsunterlagen gemäß den Vorgaben aus VDI6026 und VOB/C erhalten. Ist diese Annahme korrekt?	Ausführungsunterlagen erhalten Sie gemäß VOB/C
2	Dürfen wir davon ausgehen, dass die Ausführungsunterlagen vor Erstellung der Leistungsverzeichnisse vom Auftraggeber freigegeben wurde?	ja
3	Wir gehen davon aus, dass uns die vollständigen Ausführungsunterlagen 21 Tage vor Ausführungsbeginn vorgelegt werden. Ist diese Annahme korrekt?	ja
4	Wir kalkulieren mit konkreten Komponenten und Materialien. Sofern diese von den bisherigen Planungsfabrikaten abweichen, gehen wir davon aus, dass wir üblicherweise gemäß Vergabephase HOAI und Vergabehandbuch eine auf die Ausschreibungsergebnisse fortgeschriebene Ausführungsplanung erhalten. Ist diese Annahme korrekt?	nein, die Ausführungsplanung wird für ggf. angebotene andere Lösungen nicht geändert, notwendige Änderungen sind über die Werkplanung zu erfassen.
5	Das Leistungsverzeichnis enthält einige notwendige Leistungen nicht in eigenen Ordnungszahlen. Wir gehen davon aus, dass die Erstellung des LV gemäß den Vorgaben aus VOB/C DIN 18299 und den spezifischen ATVs insbesondere den Abrechnungseinheiten durchgeführt wurde. Ist diese Annahme korrekt?	in den LV Texten sind die notwendigen Leistungen beschrieben

Nr.	Bieterfrage	Antwort
6	Enthält das Leistungsverzeichnis alle Detailangaben (insbesondere zu Verlegearten, Höhen, Varianten und besonderen Befestigungen), die zur Ausführung der Leistungen erforderlich sind?	in den LV Texten sind die notwendigen Leistungen beschrieben
7	Wir dürfen als Bieter keine Mischkalkulationen durchführen. Wir gehen davon aus, dass keine besonderen Leistungen in die Einheitspreise mischkalkuliert werden müssen, die Einfluss auf die Einheitspreisbildung haben. Ist diese Annahme korrekt?	in den LV Texten sind die Leistungen beschrieben
8	Wie oft muss der Bauleiter an einem Baustellen-Jour-Fix teilnehmen? Wir gehen davon aus, dass wie üblich die Besprechung nicht länger als 60 Minuten dauert. Ist diese Annahme korrekt?	Die Teilnahme an den Bauberatungen gehört zu den Pflichten des AN. Die Bauberatungen können länger als 60 Minuten dauern. Die Anzahl ergibt sich aus der Notwendigkeit.
9	Wir gehen davon aus, dass 14 Tage nach Beauftragung ein mit dem Architekten abgestimmter und realistischer Bauzeitenplan vorgelegt wird und dieser die Vertragszeitraum-Angaben aus dem Formblatt zur Angebotsaufforderung entspricht. Ist diese Annahme korrekt?	aus heutiger Sicht: Ja
10	Gemäß den Vorgaben aus der VOB/C gehen wir davon aus, dass unsere Parkmöglichkeiten sowie Baustelleneinrichtung nicht abweichend kalkulieren mussten. Ist diese Annahme korrekt?	siehe LV: Allgemeine Angaben zum Bauwerk Punkt 4; Parkmöglichkeiten auf dem Baustellengelände sind nicht vorhanden.
11	Gemäß VOB/C ist eine kontinuierliche Montage üblich. Müssen wir konkrete Arbeitsunterbrechungen oder Erschwernisse berücksichtigen?	ja, siehe LV

Nr.	Bieterfrage	Antwort
12	<p>Für alle Sektionaltore wird die Bautiefe der Profile mit 42 mm angegeben. Dieses Maß wird europaweit nur von der Firma HÖRMANN geliefert.</p> <p>Dürfen auch ähnliche Profilabmessungen anderer europäischer Hersteller, die ähnliche physikalische Werte erreichen, angeboten werden oder wollen Sie mit diesen und vielen weiteren HÖRMANN spezifischen Vorgaben alle anderen Marktteilnehmer kategorisch ausschließen?</p>	<p>es dürfen ähnliche Profilabmessungen verwendet werden, die physikalischen Werte müssen gleich oder besser als die ausgeschriebenen Werte sein.</p>
13	<p>Für alle Sektionaltore werden Lamellentorglieder in der HÖRMANN-Höhe von 625/750 mm hoch gefordert.</p> <p>Darf davon in eine Höhe abgewichen werden, die aus den Profilsystemen anderer Marktteilnehmer resultiert?</p>	<p>Die Lamellentorglieder dürfen in der Höhe abweichen, das Verglasungselement muss jedoch ca. 750 mm hoch werden. Eine größere Höhe für das Verglasungselement ist möglich.</p>
14	<p>Für alle Sektionaltore schreiben Sie Kunststoff-Dreifachscheiben mit 26 mm Stärke aus. Kunststoff-Dreifachscheiben in dieser Stärke werden nur von der Fa. HÖRMANN geliefert.</p> <p>Bitte teilen Sie uns mit, ob kratzfeste Kunststoff-Scheiben in ähnlicher Stärke und mit ähnlich guten physikalischen Werten angeboten werden dürfen, die zu den Torprofilsystemen anderer Hersteller passen sowie dazu zertifiziert sind.</p>	<p>Die Kunststoff-Dreifach-Scheiben können in ähnlicher Stärke, aber nur mit gleichen oder besseren physikalischen Werten (Wärmedämmung) angeboten werden.</p>