

Vergabenummer: 24/ERA

Vergabe-ID: 3027645

Maßnahme: Erweiterung Deutsche Raumfahrtausstellung Morgenröthe-Rautenkranz

Leistung: Gewerk 24 / ERA - Lüftungsanlage

Teilnehmerinformation

Sehr geehrte Damen und Herren,

am 01.10.2024 wurde durch einen Teilnehmer folgendes mitgeteilt:

„in der beigefügten Position sind widersprüchliche Angaben enthalten“

Pos. 2.4.100

Brandschutzklappe rund, NW 100, Feuerwiderstandsklasse K 90

DIN 4102-6, mit Prüfzeichen, eckige Ausführung,

Nennhöhe 200 mm, Nennbreite 200 mm, Länge ca. 500 mm,

Ist aufgrund der Folgeposition davon auszugehen, dass hier die runde Variante anzubieten ist?“

Antwort:

Bezugnehmend auf das Vorgenannte wurde durch das Planungsbüro folgendes mitgeteilt:

- Für die Position 2.4.100 und folgende sind runde Brandschutzklappen anzubieten.

Muldenhammer, den 02.10.2024

Vergabestelle

Gemeinde Muldenhammer

Klingenthaler Straße 29

08262 Muldenhammer