

2. Information zur Beantwortung von Bieterfragen

Beantwortung Bieterfrage

Maßnahme: Neubau Rettungswache Mittweida: Los 021 - Tore

Vergabenummer: 458/021

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Vergabestelle erteilt folgende Hinweise und Antworten aufgrund von Anfragen:

Frage 1:

Sehr geehrte Damen und Herren,

kann bei dem Verglasungselement auf eine thermische Trennung verzichtet werden, wenn die physikalischen Werte (Wärmedämmung) der Toranlage $1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ nicht überschreiten?

Antwort 1:

nein, die thermische Trennung ist notwendig