

## 7. Ergänzung/Erläuterung der Vergabeunterlagen

**Objekt/Maßnahme:** Neubau Feuerwache, Klötzerstraße 33, 01587 Riesa  
**Bauleistung:** Los 300-02 Rohbauarbeiten  
(§ 3 Abs. 9 VgV 80%-Kontingent)  
**Vergabenummer:** EU/O/52/2024  
**Ablauf Angebotsfrist:** 18.10.2024, 9:00 Uhr

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu o. g. Ausschreibung ist eine Bieteranfrage eingegangen.

### Frage:

"Betonstahlpositionen:

Im LV sind die Mengen für Betonstabstahl und Betonstahlmatten in einer Position enthalten. Welcher Anteil für Stabstahl und Mattenstahl soll jeweils kalkuliert werden? Welche Stabdurchmesser beim Stabstahl und welche Typen an Bewehrungsmatten sind zu erwarten?"

### Antwort:

Die im LV angegebenen Mengen Bewehrungsstahl sind gemäß derzeitigem Planungsstand alles Stabstahl in den Durchmessern 8 – 20 mm.

Im Zuge der durch den Ausführenden vorzunehmenden Planung eventueller Ausführung mit Halbfertigteilen entstehenden Änderungen sind nicht berücksichtigt.

Bitte diese Erläuterung der Vergabeunterlagen bei der Kalkulation beachten.

Mit freundlichen Grüßen



Kerstin Bergmann  
Sachbearbeiterin Vergabestelle