



An alle Bieter

Telefon (03435) 970-0
Telefax (03435) 970-277
Internet: www.oschatz.org
e-mail: post@oschatz.org

Bauamt

Frau Richter
Tel.: (03435) 970-252
e-mail: richter@oschatz.org

Ihre Zeichen:

Ihre Nachricht vom:

Unsere Zeichen:

HB-2024-183-309

Oschatz, den

16.10.2024

Neubau 2-zügige Grundschule mit Hort, 04758 Oschatz, Karl-Liebknecht-Straße 1, Los 309 -Innentüren

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bitten um Beachtung.

Bieterfrage 1:

Auf Seite 12 des LV ist unter Beschlag: folgendes beschrieben:

„... Oberfläche: Edelstahl, gebürstet ...

Werkstoff: Alu gestrahlt schwarz 0810 matt nach Bemusterung ...“

Was ist richtig?

Antwort:

Richtigstellung: „Alu gestrahlt schwarz 0810 matt nach Bemusterung“ ist anzubieten.

Bieterfrage 2:

Bei den Positionen 02.1, 02.4, 02.5, 02.9, 02.11, 02.14,
04.2, 04.3, 04.4, 04.15

steht im LV-Text „Nachweis Brandschutz: ja“ ohne Angabe der Brandschutzklasse

Antwort:

Die Anforderung „Tür dichtschießend“ kommt aus dem Brandschutzkonzept und wurde deshalb im LV als „Nachweis Brandschutz: ja“ angegeben. Richtig ist, dass diese Türen die Anforderung „Tür dichtschießend“ haben, jedoch keine Brandschutzanforderung im Sinne DIN 4102-5 bzw. EN 16034/ EN 13501-2 erfüllen müssen.

Mit freundlichen Grüßen

Annett Richter