



An alle Bieter

Telefon (03435) 970-0
Telefax (03435) 970-277
Internet: www.oschatz.org
e-mail: post@oschatz.org

Bauamt

Frau Richter
Tel.: (03435) 970-252
e-mail: richter@oschatz.org

Ihre Zeichen:

Ihre Nachricht vom:

Unsere Zeichen:

HB-2024-183-309

Oschatz, den
17.10.2024

Neubau 2-zügige Grundschule mit Hort, 04758 Oschatz, Karl-Liebknecht-Straße 1, Los 309 -Innentüren

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bitten um Beachtung.

Bieterfrage:

... in LV-Pos. 02.3 soll nur die Scheibe beschusshemmend sein oder das ganze Element, und welche Beschlussklasse soll erreicht werden FB4?

Antwort:

Die Anforderung betrifft die Scheibe. Das Glas soll die Widerstandsklasse BR4-NS nach EN 1063 aufweisen.

Mit freundlichen Grüßen

Annett Richter