

**Betrieb Elbaue / Mulde /  
Untere Weiße Elster**

LANDESTALSPERRENVERWALTUNG DES FREISTAATES SACHSEN  
Postfach 13 14 | 04570 Rötha

**Ihr/-e Ansprechpartner/-in**

**- an alle Bieter -**

**Durchwahl**

Telefon: +49 34206 588-0  
Telefax: +49 34206 588-666

Betrieb.EMUWE@  
ltv.sachsen.de\*

**Ihr Zeichen**

**Ihre Nachricht vom**

**Vorhaben: Vereinigte Mulde, Vorhaben 2.4 Deichrückverlegung  
Püchau – Grubnitz, BA 4 - Neubau Schöpfwerk und  
Deich**

hier: Nachschreiben 09 zu den Bieteranfragen 15 und 16 vom  
17.10.2024 und 18.10.2024

**Aktenzeichen**

(bitte bei Antwort angeben)  
VG 560/2024/60

Rötha,  
21.10.2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

folgende Frage/Anmerkung wurde von einem Bewerber an die Vergabe-  
stelle gesandt.

### **Bieteranfrage 15**

#### **Frage / Anmerkung 22:**

„...wir bitten um die Übergabe der Ausführungplanung der Gurtung. Für die Kalkulation ist es wichtig, welche Schweißnähte benötigt werden, bzw wo die Konsolen angeordnet werden.“

#### **Antwort der Vergabestelle:**

Anbei übergeben wir die Positionspläne P02a und P04.

Zu beachten ist, dass die Gurtungen/Spreizungen jeweils 2 x ausgeführt werden müssen.

Es werden 2 x 18 Konsolen nach Positionsplan P04 benötigt. Diese werden etwa in den Eckpunkten des Verbaus und in Nähe jeder Spreizung an die Spundwanddielen angeschweißt.

### **Bieteranfrage 16**

#### **Frage / Anmerkung 23:**

„...bezüglich Pos. 1.01.06.214 Aufwand für die Herstellung von Aussparungen verschiedener Größen, bitten um Angabe, um wieviel Aussparungen es sich handelt und welche Größe diese haben. Pauschal und ohne nähere Angaben ist der Aufwand



**Hausanschrift:**  
Landestalsperrenverwaltung  
des Freistaates Sachsen  
Betrieb Elbaue/ Mulde/  
Untere Weiße Elster  
Gartenstraße 34  
04571 Rötha

**www.sachsen.de**

**Bankverbindung:**  
HypoVereinsbank  
IBAN  
DE26850200860004407873  
BIC HYVEDEMM496  
USt-ID-Nr. DE199521669

nicht kalkulierbar.“

Antwort der Vergabestelle:

In der Position 1.01.06.214 ist mit 10 Stück Aussparungen mit einer Größe bis je 0,1 m<sup>2</sup> zu kalkulieren.

Die Position 1.01.06.214 gilt nicht zusätzlich zu den nach m<sup>2</sup> abzurechnenden Leibungen und Aussparungen gemäß Position 1.01.06.213.

**Anlagen**

Mit diesem Nachschreiben wird folgende Unterlage ergänzend veröffentlicht:

- Positionsplan P02a
- Positionsplan P04

Mit freundlichen Grüßen

Vergabestelle  
Betrieb Elbaue/ Mulde/ Untere Weiße Elster