

**Betrieb Elbaue / Mulde /  
Untere Weiße Elster**LANDESTALSPERRENVERWALTUNG DES FREISTAATES SACHSEN  
Postfach 13 14 | 04570 Rötha**Ihr/-e Ansprechpartner/-in****- an alle Bieter -****Durchwahl**

Telefon: +49 34206 588-0

Telefax: +49 34206 588-666

betrieb.emuwe@  
ltv.sachsen.de\***Ihr Zeichen**

-

**Ihre Nachricht vom**

-

**Aktenzeichen**

(bitte bei Antwort angeben)

441/2024/60

Rötha, 23. Oktober 2024

**Zur Ausschreibung:****Freiberger Mulde, HWS Döbeln, Teilprojekt Freiberger Mulde und Alt-  
stadt, Los 7, Bereich 6 (Abschnitt I/2.6)****Vergabenummer 441/2024/60****Hier:****2. Nachschreiben zu Bieteranfrage**

Sehr geehrte Damen und Herren,

folgende Anfrage / Anmerkung wurden von einem Bieter an die Vergabe-  
stelle gesandt:**Frage / Anmerkung 2:**

*"...wir bitten um Klärung welche Funktion der Pumpschacht DN 1500 aus Position 1.9.50 und der Pumpe aus Pos. 1.9.60 erfüllen soll. Soll dieser/ diese nur dafür Ausgelegt sein um beim Hochwasser HQ 100 der Mulde das Oberflächen- und Sickerwasser über den Wasserspiegel des HQ 100 zu pumpen? Des Weiteren benötigt der Pumpenhersteller für die Pumpe aus Pos. 1.9.60 nähere Angaben über die Steuerung, Relais, Niveaumessung, SBS. Oder wird die Steuereinheit durch den AG gestellt? Wir bitten um nähere Beschreibung.*

**Antwort der Vergabestelle zu 2:**

Um das Gebäude gegen ansteigendes Grundwasser bei Hochwasser zu schützen, wird eine Drainageleitung hergestellt, die aus einem DN 200 Vollsickerrohr besteht und etwa 30 cm unter der Oberkante des Kellerbodens verläuft. Dieses System leitet das Wasser zu einem DN 1500 Pumpschacht mit einem Schieber und einer Rückstauklappe. Von dort wird das Wasser durch ein DN 200 Vollrohr, bzw. im Hochwasserfall mittels einer Pumpe, in die Freiberger Mulde abgeführt. (Baubeschreibung S. 14)

*Weitere Angaben zur Pumpensteuerung:*

Steuerung über Elektroden im Pumpschacht mit zugehöriger Steuereinheit des Herstellers. Keine gesonderte SBS-Pumpe. Die Steuereinheit wird nicht durch den AG gestellt.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Vergabestelle  
Betrieb Elbaue/ Mulde/ Untere Weiße Elster

Seite 1 von 1

**Hausanschrift:**  
Landestalsperrenverwaltung  
des Freistaates Sachsen  
Betrieb Elbaue/ Mulde/  
Untere Weiße Elster  
Gartenstraße 34  
04571 Rötha**www.sachsen.de****Bankverbindung:**  
HypoVereinsbank  
IBAN DE26850200860004407873  
BIC HYVEDEMM496  
USt-ID-Nr. DE199521669