

Baumaßnahme: Haus 164, DKFZ Neubau
Leistung: Los 4110 - Elektrotechnik
Vergabenummer: H164/Los4110/2024

Sehr geehrte Bieter,

auf Anfrage eines Bieters möchten wir allen Bietern beiliegende Antwort zur Verfügung stellen.

Anfrage 1:

„Bieteranfrage:

Bei Durchsicht der Unterlagen haben sich folgende Fragen ergeben:

In der Beschreibung auf Seite 27 ist angegeben, dass die Netzersatzanlage als Containerbauweise ausgeführt wird.

Auf Seite 43/44 ist jedoch eine Betonstation inklusive Fundament beschrieben.

Was ist anzubieten, Container oder Betonstation?

Wer liefert das Fundament bzw. stellt dieses her.

Ebenso ist auf Seite 40 ein Erdtank und eine doppelwandige Verrohrung beschrieben.

Um die Montage seriös kalkulieren zu können, benötigen wir bitte eine genauere Beschreibung, Zeichnungen und zusätzlich einen Aufstellplan.

Vielen Dank im Vorab.“

Antwort 1:

Für die Netzersatzanlage ist eine Betonstation anzubieten. Das Streifenfundament wird bauseits hergestellt.

Die Leitungsführung, sowie die Standorte der Netzersatzanlage und des Erdtanks sind den beigefügten Unterlagen zu entnehmen.

Die Leitungslänge ist in Abhängigkeit vom Anschlusspunkt des angebotenen Tanks selbsttätig aus dem maßstäblichen Aufstellplan zu ermitteln.

Folgende Unterlagen sind beigefügt:

- Darstellung_NEA
- G_F_0164_00_LP_005_BB - Lageplan

