

Stadt Bad Frankenhausen

Der Schiefe Turm, Neubau Besucherzentrum
Teilobjekt 1a, Los 24-5 – Leit- und Orientierungssystem

Vergabenummer ST-TO1A-24-5

Nachschreiben Nr. 2 - Beantwortung von Bieterfragen

Der Vergabestelle wurden am 25.10.2024 die folgenden (weiteren) Bieterfragen übermittelt, die aus Gründen der Übersichtlichkeit jeweils darunter stehend beantwortet werden:

12. *„im LV stellen sich uns folgende Fragen hinsichtlich einiger Materialien:
02 Leit- und Orientierungssystem*

02.0010 Übersichtstafel: soll auch das Material der Übersichtstafel angeboten werden. Das Material hängt stark vom innenarchitektonischen Entwurf ab. Dahingehend unterscheidet sich auch der Materialpreis.

Antwort der Vergabestelle:

Die Übersichtstafel ist bauseitig vorhanden. Hierbei handelt es sich um eine Dreischichtplatte Fichte Massivholz mit 40%iger Lasur in Weiß. Diese wird dann foliert.

13. *„02.0070 Exponatsbeschriftung/Kleinstbeschriftung: Wird die Folierung ebenfalls auf unterschiedlichem Material stattfinden (Folierung erfolgt auf unterschiedlichen Oberflächen wie Kunststoff/HPL-Dekorflächen/Dreischichtplatten Massiv Fichte lasiert/Glasflächen) oder wird ein Trägermaterial benötigt, um. z.B. kleine Schrift vor verputzten Wänden zu gewährleisten.“*

Antwort der Vergabestelle:

Es wird ausschließlich auf den genannten Oberflächen foliert: Kunststoff/HPL-Dekorflächen/Dreischichtplatten Massiv Fichte lasiert/Glasflächen. Ein Trägermaterial wird nicht benötigt.

14. *„02.0080 Exponatsbeschriftung/Kleinstbeschriftung QR-Code: siehe vorhergehende Frage“*

Antwort der Vergabestelle:

Es wird ausschließlich auf den genannten Oberflächen foliert: Kunststoff/HPL-Dekorflächen/Dreischichtplatten Massiv Fichte lasiert/Glasflächen. Ein Trägermaterial wird nicht benötigt.

für die Vergabestelle:

Erfurt, den 28.10.2024

gez. Falko Steinert
Rechtsanwalt / Verfahrensbetreuer