



Nr.	Frage	Antwort
1	<p>Sehr geehrte Damen und Herren, entsprechend der uns auferlegten Verpflichtung zum Hinweis auf Unklarheiten in den Vergabeunterlagen (hier im Leistungsverzeichnis bzw. dessen Vortexten) möchten wir hiermit um Aufklärung zu den folgend genannten Punkten bitten.</p> <p>1.Bieteranfrage: LV- Positionen 10.20.0040, 10.30.0050 und 20.20.0030 - 0040 Zu den genannten Positionen ist unter anderem die Lieferung und Montage eines Dämmstoffes mit einer definierten Rohdichte von <math>100\text{kg/m}^3</math> beschrieben. Dieser Dämmstoff ist nicht zwingend für die Einhaltung der geforderten bauphysikalischen Eigenschaften der Wände notwendig. Können auch andere Dämmstoffe gemäß Hersteller-Prüfzeugnis angeboten werden? Oder, ist die im LV beschriebene Dämmung zum Angebot zu berücksichtigen und im Auftragsfall zu montieren?</p> <p>2.Bieteranfrage: LV- Positionen 10.30.0010 – 0040 und 20.30.0020 Zu den genannten Positionen ist unter anderem die Lieferung und Montage eines Dämmstoffes mit einer definierten Rohdichte von <math>40\text{kg/m}^3</math> und einem definierten Schmelzpunkt von mind. <math>1000\text{ }^\circ\text{C}</math> beschrieben. Dieser Dämmstoff ist nicht zwingend für die Einhaltung der geforderten bauphysikalischen Eigenschaften der Wände notwendig. Können auch andere Dämmstoffe gemäß Hersteller-Prüfzeugnis angeboten werden? Oder, ist die im LV beschriebene Dämmung zum Angebot zu berücksichtigen und im Auftragsfall zu montieren?</p> <p>3.Bieteranfrage: LV- Position 10.40.0040 und 20.40.0050 Zu den genannten Positionen ist unter anderem die Lieferung und Montage eines Dämmstoffes mit einer definierten Rohdichte von <math>40\text{kg/m}^3</math> beschrieben. Dieser Dämmstoff ist nicht zwingend für die Einhaltung der geforderten</p>	<p>Im Leistungsverzeichnis werden Dämmstoffeinlagen in Trockenbauwänden beschrieben. Die anzubietenden Dämmstoffeinlagen müssen so beschaffen sein, dass die entsprechend der in den Positionen geforderten Eigenschaften der Wand hinsichtlich Schallschutz und Brandschutz nachweislich mittels Prüfzeugnis für Dämmstoff und Wandaufbau erfüllt werden. Der angebotene Dämmstoff darf also ggf. hinsichtlich Rohdichte und Schmelzpunkt vom Leistungstext abweichen.</p>



	<p>bauphysikalischen Eigenschaften der Wände notwendig. Können auch andere Dämmstoffe gemäß Hersteller-Prüfzeugnis angeboten werden? Oder, ist die im LV beschriebene Dämmung zum Angebot zu berücksichtigen und im Auftragsfall zu montieren?</p> <p>Bitte beachten Sie dass es nicht zwingend notwendig ist für die Beantwortung der Anfrage eine neue Version der vollständigen Vergabeunterlagen zur Verfügung zu stellen. Hiermit ersparen Sie allen Bietern die nochmalige Kenntnisnahme, Kontrolle und Wertung bereits versendeter und nicht geänderter Unterlagen. Für Ihre Bemühungen zur Beantwortung der Bieteranfrage, bedanken wir uns im Voraus.</p>	
--	--	--