

Ausschreibung - Feuerwehr Hermsdorf: GTLF

LOS 3 - Leistungsbeschreibung für die feuerwehrtechnische Beladung des nach Los 0-2 beschriebenen GTLF

Hinweis: Die in diesem Leistungsverzeichnis geforderte Einhaltung nationaler DIN-Normen wird dann als erfüllt betrachtet, wenn nachweislich Lieferungen und Leistungen gleichwertiger Art erbracht werden. Die Vergleichbarkeit ist vom Bieter nachzuweisen.

Lfd.Nr.	Menge	Artikel / Gegenstände / Leistungen	Bemerkungen und Einzelpreis in Euro	Gesamtpreis in Euro
---------	-------	------------------------------------	---	------------------------

3.1.0		Lieferung der nachfolgend beschriebenen feuerwehrtechnischen Beladung zum Aufbauhersteller (Los 2), Teilbestellungen sind möglich und vom Auftragnehmer zu akzeptieren		
3.1.1	1	Dokumentenmappe: <ul style="list-style-type: none"> • Farbe Rot • passend für DIN A4 • integriertes Klemmbrett auf der Vorderseite • Klarsichtaufbewahrung auf der Rückseite • mit Tablet-Aufbewahrung • aus Polyestergewebe mit PVC-Beschichtung Leitfabrikat: PAX Fahrtenbuch - Multiorganizer Tablet oder gleichwertiger Art		

Schutzbekleidung und Schutzgerät

3.2.0	3	Warnweste Feuerwehr		Beistellung
3.2.1	2	Pressluftatmer MSA Auer Airmaxx (Composit)		Beistellung
3.2.2	3	Atemanschluss, Fabrikat Ultra Elite, Normaldruck, mit Gummibebänderung		Beistellung
3.2.3	3	Kombinationsfilter A2B2E2K2 -P3, Normaldruck		Beistellung
3.2.4	3	Partikelfilternde Halbmasken FFP2		Beistellung
3.2.5	3	Schutzbrille, dicht am Auge schließend, tragbar in Kombination mit dem Feuerwehrhelm, auch für Brillenträger geeignet		Beistellung

Löschgerät

3.3.0	2	Feuerlöscher DIN EN 3, 55 A/233 B (ABC) als Aufladelöcher mit innenliegender Druckgasflasche, mit Kfz-Halterung, Feuerlöscher der Firmen Gloria oder Minimax können angeboten werden		
3.3.1	2	Tragbarer Feuerlöscher mit 5 kg Kohlendioxid und einer Leistungsklasse min. 89 B, mit Kfz-Halterung		

Ausschreibung - Feuerwehr Hermsdorf: GTLF

3.3.2	2	Tragbarer 6kg Metallbrand Feuerlöscher mit Kfz-Halterung		
3.3.3	1	Zumischer, tragbar mit B Storz Kupplung , Zumischraten 0,1%, 0,2%, 0,5%, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%		
3.3.4	1	Ansaugschlauch DN 20 - 1.500mm Länge; möglichst längliche Lagerung, nicht gerollt, 1x D-Storzkupplung		
3.3.5	2	Ansaugschlauch DN 20 - 1.500mm Länge; möglichst längliche Lagerung, nicht gerollt, 2x D-Storzkupplung		
3.3.6	1	Zumischer, tragbar mit B Storz Kupplung, Z4	Beistellung	
3.3.7	1	Zumischer, tragbar mit B Storz Kupplung, Z8	Beistellung	
3.3.8	1	Schaumstrahlrohr S 8	Beistellung	
3.3.9	1	Kombinations- Schaumstrahlrohr S 4/M 4, mit Druckmanometer	Beistellung	
3.3.10	1	Netzwasserkartuschen System	Beistellung	
3.3.11	2	Feuerpatsche mit Stiel 2,4m	Beistellung	
3.3.12	4	Löschrucksack 20l mit Befüllsystem, Ermak oder vergleichbar		
3.3.13	2	Set Waldbrandrucksack D gefüllt liefern mit: 1 Verteiler C-DCD, 2 Hohlstrahlrohre ohne Griff, 4 Druckschläuche weiß, D25, 15m, 12 Halbmasken FFP3, 6 dichtschießende Schutzbrillen, 2 Übergangsstücke C-D, Rucksack rescue tec Forest oder vergleichbar mit Schultergurt		

Schläuche, Armaturen, Zubehör

3.4.0	2	Druckschlauch B 75- 5 - KL Leistungsstufe 2 nach DIN 14811, Farbe rot	Beistellung	
3.4.1	6	Druckschlauch C 42- 15 - KL Leistungsstufe 2 nach DIN 14811, Farbe neongelb, beidseitig mit Aufschrift „Feuerwehr Hermsdorf“		
3.4.2	6	Druckschlauch B 75- 20 - KL Leistungsstufe 2 nach DIN 14811, Farbe weiß, beidseitig mit Aufschrift „Feuerwehr Hermsdorf“		
3.4.3	4	Druckschlauch D 25- 15 - KL Leistungsstufe 2 nach DIN 14811, Farbe weiß, beidseitig mit Aufschrift „Feuerwehr Hermsdorf“		
3.4.4	2	Druckschlauch D 25- 5 - KL Leistungsstufe 2 nach DIN 14811, Farbe weiß, beidseitig mit Aufschrift „Feuerwehr Hermsdorf“		
3.4.5	1	Feuerlöschschlauch I-A-1-33-20-30 (50 m formstabiler Druckschlauch DN 33) mit Druckkupplung DIN 14330-C-DN 33 Farbe schwarz		
3.4.6	4	Feuerlöschschlauch A-110-1500-K (Saugschlauch)	Beistellung	

Ausschreibung - Feuerwehr Hermsdorf: GTLF

3.4.7	1	Saugschutzkorb A (Draht)	Beistellung	
3.4.8	1	Saugkorb A	Beistellung	
3.4.9	1	Standrohr 2B mit integrierten Rückflussverhinderern, Belüftungsventilen und Niederschraubventilen		
3.4.10	1	Verteiler B - CBC mit Übergangsstück BC an einer Kette nach DIN 14345	Beistellung	
3.4.11	1	Verteiler 2B - CBC mit Übergangsstück BC an einer Kette nach DIN 14345	Beistellung	
3.4.12	1	Sammelstück A-3B mit integriertem Rückflussverhinderer und Belüftungsventilen nach DIN 14355		
3.4.13	1	A-B Übergangsstück	Beistellung	
3.4.14	1	Übergangsstück B - C DIN 14342	Beistellung	
3.4.15	2	C-D Übergangsstück		
3.4.16	1	Schlauchabspernung Storz B	Beistellung	
3.4.17	1	Schlauchabspernung Storz C	Beistellung	
3.4.18	1	Übergang Kugel System Perrot auf Storz-Kupplung (Ø D (mm): 154 / 179 / 210) Übergang Kugel System Bauer auf Storz-Kupplung (Ø D 145 /158/ 180)		
3.4.19	3	Hohlstrahlrohr mit Festkupplung C; Durchflussmenge Q ≤ 235 l/min, Fabrikat Leader / TFT Quadrafog 235 F06 EN	Beistellung	
3.4.20	1	Stützkrümmer B SK	Beistellung	
3.4.21	1	Hohlstrahlrohr mit Festkupplung B; Durchflussmenge Q ≤ 1000 l/min, Fabrikat Leader Multiflow / TFT Quadrafog 1000 F06 oder vergleichbar		
3.4.22	3	Hohlstrahlrohr mit Festkupplung D; Durchflussmenge Q ≤ 150 l/min, Fabrikat Leader / TFT Quadrafog 150 F06 EN		
3.4.23	1	Hydroschild Storz C	Beistellung	
3.4.24	2	Mehrzweckleine mit Karabiner	Beistellung	
3.4.25	3	Schlauchbrücke REX Gummischlauchbrücke Crocodile, Typ B oder vergleichbar		
3.4.26	4	Seilschlauchhalter 1600 DIN 14828	Beistellung	
3.4.27	3	Kupplungsschlüssel ABC DIN 14822	Beistellung	
3.4.28	1	Schlüssel B (für Überflurhydrant) DIN 3223	Beistellung	

Ausschreibung - Feuerwehr Hermsdorf: GTLF

3.4.29	1	Schlüssel C (für Unterflurhydrant)	Beistellung	
3.4.30	2	Mini Kupplungsschlüssel Unisek ABCD für Verschlüsse nach DIN 14925 und Wandhydranten		
3.4.31	1	Paar Schachthaken (mit Kette)	Beistellung	
3.4.32	2	Systemtrenner B-FW, AWG oder vergleichbar		
3.4.33	1	Faltbehälter 5000l faltbar mit Gestänge der Firma FaltSilo GmbH, inkl. Packtasche, Packmaße Behälter 200x45cm, Gestänge 1,9x1,9x1,08m, Gewicht 51 kg	Beistellung	
3.4.34	1	Tragbarer mobiler Werfer mit Stativ und Tragegestell zur Montage und Bedienung auf dem Fahrzeugdach oder für den mobilen Einsatz		
Optional 1	20	<i>Nur zum Liefern zum Auftraggeber:</i> Druckschlauch B 75- 20 - KL Leistungsstufe 2 nach DIN 14811, Farbe weiß, beidseitig mit Aufschrift „Feuerwehr Hermsdorf“		
Optional 2	1	Tragbarer Wasserwerfer, B-Storz, 3.000 L/MIN, mit Tragegestell. Leader PARTNER 2 oder vergleichbar		

Rettungsgerät

3.5.0	1	Steckleiter, 2teilig, LM, 1xA, 1xB	Beistellung	
3.5.1	2	Feuerwehroleine F - 30 - K nach DIN 14920 mit Beutel für Pressluftatmer(Pax Pa oder vergleichbar) und Trageleine nach DIN 14921	Beistellung	

Sanitäts- und Wiederbelebungsgerät

3.6.0	1	Notfallrucksack aus beschichtetem Complan-Gewebe mit farblich codierten Modultaschen, aber mit vom Auftraggeber beigestellter Ausstattung des Verbandskastens K nach DIN 14142 mit Beatmungsbeutel Volumen 1700 ml, Druckbegrenzungsventil, Maskenanschluss nach ISO-Norm und Beatmungsmasken Größe 1,3,5	Beistellung	
-------	---	---	-------------	--

Ausschreibung - Feuerwehr Hermsdorf: GTLF

Beleuchtungs-, Signal- und Fernmeldegerät

3.7.0	3	LED-Einsatzleuchte; Fabrikat Adalit L 3000 Power oder gleichwertig mit KFZ Ladeerhaltung	Beistellung	
3.7.1	1	Warndreieck nach StVZO (zusätzlich zur Fahrgestellausrüstung)	Los 1.1	
3.7.2	1	Warnleuchte gem. StVZO (zusätzlich zur Fahrgestellausrüstung)	Los 1.1	
3.7.3	4	Verkehrsleitkegel, voll reflektierend, etwa 750 mm hoch	Beistellung	
3.7.4	4	Verkehrswarngerät mit beidseitigem Lichtaustritt, mit Signalscheibe mit einem Durchmesser von min. 150 mm, mit Akku-Betrieb, Synchronisierbar und Kontakten für Transport-Lader, BAST-Prüfung nach: TL-Warnleuchten , Fabrikat Euroblitz oder gleichwertig		
3.7.5	1	Transportable Beleuchtungseinheit mit 4 LED-Scheinwerfern in Tragerahmen. Die Scheinwerfer sollen individuell einstellbar sein. (drehen, kippen neigen). Der Tragerahmen soll ausklappbare Standfüße sowie eine Aufnahme für Standard-Stative besitzen. Die Stromversorgung soll über einen wechselbaren Akku oder einem Netzteil möglich sein. Er sollte mit den Akkus der 28 V-Reihe der Fa. Milwaukee kompatibel sein. Die LED-Scheinwerfer sollen mind. 50 Watt / 1500 Lumen pro Scheinwerfer besitzen. Die Scheinwerfer sollen mind. zwei Schaltstufen besitzen.		
3.7.6	2	Ersatzakkus passend zu Nummer 3.7.5 28V/5Ah Lithium-Ionenakku, Gewicht max. 1 kg. pro Akku, der Akku soll mit den 28 Volt Baureihen der Fa. Milwaukee und Würth kompatibel sein		
3.7.7	1	Fahrzeugladegeräte für Akkus zu Nummer 3.7.5 12/24 V Bordladegerät mit integrierter Ladeautomatik und Ladeanzeige zur Aufnahme eines Akkus		
3.7.8	1	Anhaltestab, beleuchtet, beidseitig rot leuchtend, inkl. Batterien		
3.7.9	3	BOS Handsprechfunkgeräte Sepura mit Ladeschale und Handmikrophon	Beistellung	

Arbeitsgerät

3.8.0	1	Rundschlinge aus Polyester, Tragfähigkeit einfach direkt 4000 kg, Nutzlänge $l_1 = 4$ m; mit verschiebbarem Kantenschutz		
3.8.1	1	Rundschlinge aus Polyester, Tragfähigkeit einfach direkt 4000 kg, Nutzlänge $l_1 = 6$ m; mit verschiebbarem Kantenschutz		
3.8.2	2	Schäkel ähnlich Form Omega, Nenngröße 3, erhöhte Beanspruchung bis 100 kN (hochfeste Ausführung), verzinkt		

Ausschreibung - Feuerwehr Hermsdorf: GTLF

3.8.3	2	Vallfirest Waldbrand-Werkzeug Gorgui V2	Beistellung
-------	---	---	-------------

Handwerkszeug und Messgerät

3.9.0	1	Multifunktionales, aus einem Stück geschmiedetes Hebel- /Brechtwerkzeug, mit folgenden Eigenschaften: <ul style="list-style-type: none"> • Länge etwa 750 mm • korrosionsfreier Stahl oder mindestens korrosionsbeständige Oberflächenbeschichtung • Bruchfestigkeit mindestens ausreichend für eine Bedienungszugkraft von 2.500 N • auf einer Stielseite Kuhfußklaue in einem Winkel von etwa 30° zum Werkzeugstiel, Klauenspalt mind. 18 mm auf größter Breite • auf der anderen Stielseite keilförmige Querschneide und gegebenenfalls Dorn in einem Winkel von 90° zueinander und jeweils 90° zum Stiel mit Schlagfläche Fabrikat: Halligantool oder gleichwertig	Beistellung
3.9.1	1	Feuerwehr Werkzeugkasten im Alu Koffer Dönges oder vergleichbar	
3.9.2	1	Axt B 2 SB - A nach DIN 7294 Fabrikat Fiskars oder vergleichbar	Beistellung
3.9.3	1	Bügelsäge 400mm	Beistellung
3.9.4	1	Bolzenschneider	Beistellung
3.9.5	1	Spaten	Beistellung
3.9.6	1	Stechschaufel	Beistellung
3.9.7	2	Dunghacke	Beistellung
3.9.8	2	Stoßbesen mit Borsten aus Elaston und einer mind. Kehrbreite von 600mm	Beistellung

Sonstiges und Sondergerät

3.10.0	1	Abschleppseil 16, zusätzlich mit rotem Warntuch 200 mm x 200 mm nach DIN 76031	
3.10.1	1	Abschleppstange VG 74057, jedoch mit Zugöse 40, abgestimmt auf die zulässige Gesamtmasse des Fahrzeuges, lackiert rot/weiß	
3.10.2	2	Unterlegkeil nach Angabe des Fahrgestellherstellers	Los 1.1
3.10.3	1	Satz Schneeketten (4 Stück) liefern: <ul style="list-style-type: none"> • 2x Vorderachse, 2x Hinterachse außen • mit Schnellmontageeinrichtung • in Tasche 	

Ausschreibung - Feuerwehr Hermsdorf: GTLF

3.10.4	1	Verbindungsleitung Druckluftbremse: • Länge 3 m • Kupplungsköpfe „Vorrat“ nach ISO 1728 (rot)		
3.10.5	1	Nothammer mit integriertem Gurtmesser mit Halterung		
3.10.6	20	Flaschen Wasser in Kasten 0,5l	Beistellung	

Lieferzeiten, Garantie

3.11.0.		Die Lieferung des Loses 3 an den Fahrzeugaufbauer hat so zu erfolgen, dass die Auslieferung des funktionsfähigen Fahrzeuges bis spätestens 31.01.2026 gewährleistet ist. Die tatsächlich mögliche Lieferzeit ist anzugeben.		
3.11.1.		Eine mindestens 24-monatige Garantiezeit wird vorausgesetzt, die tatsächlichen Garantiezeiten sind anzugeben für: feuerwehrtechnische BeladungMonate sonstige technische GeräteMonate		

NETTOSUMME Beladung
Rabatt, Preisnachlass, Bonus
19 % Mehrwertsteuer

ENDSUMME Beladung

--	--

optionale Beladung gegen Mehrpreis

--	--

Es können nur Angebote berücksichtigt werden, bei denen die abgefragten Einzelpreise und Summenangaben in diese Vordrucke eingetragen werden. Preisnachlässe wie Rabatt, Skonto und Bonus sind ebenfalls in diesem Vordruck separat auszuweisen.

Datum:	
Unterschrift:	Stempel: