

Vergabestelle:  
 Klinikum Chemnitz gGmbH  
 c/o Klinikum Chemnitz Logistik- und  
 Wirtschaftsgesellschaft mbH  
 Zentrales Beschaffungsmanagement-  
 Zentrale Vergabestelle  
 Flemmingstraße 2g  
 09116 Chemnitz

|   |
|---|
| Vergabenummer: <b>B1024/III/01</b>  |
| Vergabeart: <b>OV VOB/A (EU)</b>  |
| Ablauf der Angebotsfrist:<br>Datum: <b>18.11.2024</b> Uhrzeit: <b>13:00 Uhr</b> |
| Zuschlags-/Bindefrist endet am: <b>22.12.2024</b>                               |

GeM/HaA

Chemnitz, 12.11.2024

### 3. Nachtrag - Änderung / Ergänzung zu den Vergabeunterlagen

|              |   |                  |            |
|--------------|---|------------------|------------|
| Maßnahme:    | Neubau Sozialpädiatrisches Zentrum (SPZ) inkl. angegliedertem Frühförderbereich (FFB) der Poliklinik gGmbH Chemnitz | Maßnahmennummer: | 30.000.312 |
| Angebot für: | <b>VE 381 – Holzinrentüren</b>  |                  |            |


Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen der Beantwortung von Bieterfragen erhalten Sie zu den Vergabeunterlagen gleich lautende und ergänzende Informationen:

| Bieterfrage |   | Beantwortung durch Vergabestelle  |
|-------------|---|---|
| 3           | „...die ausgeschriebene Kantenausführung Einleimer, ohne Kantenbeschichtung, lackiert ist nach unseren Wissens technisch bei Feucht- und Nassraumbtüren nicht möglich. Alternativ wäre die Ausführung mit ABS- oder PU-Kante möglich. Wir bitten um Info zur Ausführung.“ | Bei Feucht- und Nassraumbtüren soll eine Ausführung mit ABS-Kante zum Einsatz kommen.<br><br>Bitte beachten Sie dies bei der Kalkulation“ |

Dieses Schreiben gilt als Ergänzung/Änderung zu den Vergabeunterlagen und dessen Inhalt ist bei der Angebotserstellung zwingend zu berücksichtigen.

Mit freundlichen Grüßen

  
 Marcus Georgi  
 Geschäftsbereichsleiter  
 Zentrales Beschaffungsmanagement  
 Klinikum Chemnitz Logistik- und  
 Wirtschaftsgesellschaft mbH