Servicegebäude u. Parkhaus - Querschnitte Gelände/Baugrube













Legende Wandtypen:

Beton:

- Stahlbeton Außenwände als WU-Beton C30/37 bis C45/55
- Stahlbeton F 90A C30/37 bis C45/55
- Stahlbeton Brandwand C30/37 bis C45/55
- Stahlbeton-Fertigteil
- Beton unbewehrt

Mauerwerk:

- KS-Planstein im Dünnbettmörtel, Stoßfuge m. Nut u. Feder, Stoßfuge gekielt, Rohdichteklasse > 1,8
- F90-A, KS-Planstein im Dünnbettmörtel, Stoßfuge m. Nut u. Feder, Stoßfuge gekielt, Rohdichteklasse > 1,8
- F30-A, KS-Planstein im Dünnbettmörtel, Stoßfuge m. Nut u. Feder, Stoßfuge gekielt, Rohdichteklasse > 1,8
- Porenbeton, KS-Planstein im Dünnbettmörtel, Stoßfuge m. Nut u. Feder, Stoßfuge gekielt, Rohdichteklasse > 1,8

Trockenbau:

- Trockenbauwand F0 beidseitig doppelt beplankt
- Trockenbauwand F90-A beidseitig doppelt beplankt gem. Systemhersteller
- Trockenbauwand F30-A beidseitig doppelt beplankt gem. Systemhersteller
- Trockenbauwand Vorsatzschale F0 einseitig doppelt beplankt Maße s. Grundrißl.
- Schachtwand F90-A beidseitig doppelt beplankt Systemhersteller Maße s. Grundrißl.
- Gipskarton-Trockenputz im Klebeverfahren auf Stahlbeton/Mauerwerk

Plansymbolik:

- Wanddurchbruch HLS, Höhenangabe bezieht sich auf OK WD/OK Rohdecke
- Wanddurchbruch ELT, Höhenangabe bezieht sich auf OK WD/UK Rohdecke
- Deckendurchbruch HLS, bezieht sich auf die Decke über der dargestellten Ebene
- Deckendurchbruch ELT, bezieht sich auf die Decke über der dargestellten Ebene
- Kernbohrung mit Durchmesserangabe
- Hinweis auf existierende Wanddurchbruch mit Nummer
- Sonnenschutz-Raffstore-Anlage
- Wandverstärkung aus verzinktem Stahlblech in Trockenbauwänden
- Wandverstärkung aus Holzmehrschichtplatte in Trockenbauwänden
- Stahlhohlprofil 100x60 mm in Trockenbauwänden für den Einbau größerer Türanlagen
- OKRF im Grundriss OKRF im Grundriss
- UKRD +3.00 / UKRD +2.50: Deckenversprung in Rohdecke
- UKRD +3.00 / UKRD +2.50: Deckenversprung in Fertig- bzw. abgeh. Decke
- +11.80 / +11.70: OK/UK von Bauteilen im Grundrissbereich
- F: Feuerlöscher-Schrank Wanderbau (8kg Pulverlöscher, 12 LE)
- F: Feuerlöscher Aufputz (8kg Pulverlöscher, 12 LE)
- F: Feuerlöscher Mittelwerkbau (8kg Pulverlöscher, 12 LE)
- Wärmedämmung Mineralfaser
- Perimeterdämmung
- xxx

gängige Abkürzungen:

MW	Mauerwerk
STB	Stahlbeton
GK	Gipskarton
OB	Oberkante
OK	Oberkante
UK	Unterkante
LH	Lichte Höhe
UZ	Unterzugshöhe
DH	Drehtür
UZ	Überzug
FF	Fertigfußboden
RD	Rohdecke
RW	Rohwand
DD	Deckendurchbruch
BD	Bodendurchbruch
WD	Wanddurchbruch
KB	Kernbohrung
WT	Wandtür
WV	Wandverstärkung
WA	Wandbekleidung
FB	Strahlenschutz Bleiglaschwert
HKV	Heizkreisverteiler

Türanforderungen:

Brandschutz:

ds	dichtschließend
T30	feuerhemmend und selbstschließend
T30	feuerhemmend und selbstschließend
T30-RS	feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
T90	feuerbeständig und selbstschließend
T90-RS	feuerbeständig, rauchdicht und selbstschließend

Festlegung Türtechnik:

1	Obentürschließer
2	Obentürschließer mit elektromech. Feststellfunktion
3	Obentürschließer mit Freilauffunktion
4	Elektromech. Türantrieb
5	Elektromech. Türantrieb + Radarbewegungsmelder
6	Türsprechstelle mit ELT-Öffner in der Zarge
7	ELT-Öffner in der Zarge u. Vorrüstung f. Zutrittskontrolle
8	Elektromech. Schließbolzenantrieb

Planlegende HLS:

Planlegende ELT:

Bemerkungen:

Alle Maße sind vom Unternehmer auf Übereinstimmung mit den örtlichen Gegebenheiten genau zu prüfen und zu vergleichen, Unstimmigkeiten oder Abweichungen sind der Bauleitung umgehend zu melden.

Die Auflagen der Baugenehmigung sind zu beachten.

Die Architektenpläne sind nur in Verbindung mit dem Brandschutzkonzept und den zugehörigen Brandschutzplänen gültig.

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Ausführungsplänen der Statik sowie der Fachingenieure der Bereiche ELT / HLS / Medizintechnik und der Fachfirmen.

Art, Größe und Lage der Schlitze und Durchbrüche sind den Ausführungsplänen der Fachingenieure der Bereiche HLS und ELT zu entnehmen.

Es darf nur nach den Architektenplänen gemauert werden. Alle nichttragenden Mauerwerkswände sind mit gelenkigen Deckenanschluß auszuführen.

Die Montage der Trockenbauwände erfolgt auf der Rohdecke. Alle Trockenbauwände sind mit gleitendem Deckenanschluß bis UK Rohdecke bzw. UK Unterzug hochzuführen.

Sämtliche Durchbrüche in den Wänden und Decken sind nach der Installation gemäß den Brandschutzvorschriften und Wandqualitäten fachgerecht durch die entsprechenden Gewerke zu verschließen.

Tür- und Brüstungshöhen sind Rohbauennmaße und beziehen sich auf die Oberkante Fertigfußboden.

Für die Decken- bzw. Bodenplanung sind gesonderte Vorlagepläne zu beachten. Insbesondere gilt hier der Hinweis zu Stör/leitern im Deckenbereich (Randfriese, deckenhohe Wöbenblenden etc.). Die Montage der Abhänger muss nach der Montage der TGA-Trassen möglich sein. Abweichungen hierzu sind der Bauleitung mitzuteilen.

Alle Tiassenführungen in den Fluren sind von den installationsfirmen gemäß den Brandschutzvorschriften abzuschotten.

Höhenangaben zu abgehängten Decken sind den Eintragungen in den Grundrissen und Deckenplänen zu entnehmen.

Sanitärobjekte / Einbauteile HLS sind nachrichtlich übernommen, die Dimensionierung und Positionierung erfolgt durch die Fachplanung HLS.

Übersichtspläne sind nur in Verbindung mit der Ausführungsplanung im Maßstab 1:50 gültig.

Index	Datum	gez.	Änderungen
1	10.07.24	Ste	Bodenplatte ZK 60cm (vorher 50cm), Höhenkoten angepasst
-	25.10.23	Ste	Erstellung Baugrubenplan



Bezugshöhen:

Untergeschoss OKFF: + 52,0 = 48,40 ü.NN	Sockelgeschoss OKFF: + 4,70 = 53,30 ü.NN	Erdgeschoss OKFF: ± 0,00 = 58,00 ü.NN	1.Obergeschoss OKFF: + 3,35 = 63,00 ü.NN	2.Obergeschoss OKFF: + 8,90 = 68,90 ü.NN	OK Attika: + 14,20 = 72,20 ü.NN	OK Landeplatz: + 13,25 = 73,25 ü.NN	OK Gebäude: + 20,30 = 79,30 ü.NN

Neubau Zentralklinikum Landkreis Diepholz

Bauherr
Kliniken Landkreis Diepholz Grundstück GmbH & Co.
Ameldingenstraße 14
49356 Diepholz
Fon 05441 872 100
Fax 05441 872 102
E-Mail diepholz@kliniken-lkd.de

Projektsteuerung
ENDERA-Gruppe GmbH
Mittelmünstraße 29
53721 Siegburg
Fon 02241 127387 0
Fax 02241 127387 99
E-Mail info@endera-gruppe.de

Planverfasser
LUDES Architekten - Ingenieure GmbH
Elper Weg 88
45657 Recklinghausen
Fon 02361 9134-0
Fax 02361 9134-99
E-Mail recklinghausen@ludes.net

Architekt	Tragwerksplanung	Brandschutzplanung	Objektplanung
LUDES Architekten - Ingenieure GmbH Beethovenplatz 4, 80336 München Fon 089 8292777-0 Fax 089 8292777-29 E-Mail muenchen@ludes.net	**Horn + Horn Ing. Partnerschaft mbB** Doberaner Str. 155, 18057 Rostock Fon 0381 37574-0 Fax 0381 37574-29 E-Mail info@hornundhorn.de	**Sondermann + Müller** Kirchhellener Allee 70, 46282 Dorsten Fon 02362 9500 0 Fax 02362 9500 50 E-Mail info@sondermann-mueller.de	**Reiter Planungsgesellschaft mbH** Frankfurter Str. 80-82 Fon 069 9612116 0 Fax 069 9612116 95 E-Mail info@fb-reiter.de
TGA Ausführung	Maschinentechnik	Sanitärtechnik	Tragwerksplanung
planungsbüro ingenieurgesellschaft mbH Paul-Thomas-Str. 58, 40599 Düsseldorf Fon 0211 944777 0 Fax 0211 944777 29 E-Mail duesseldorf@planungsbüro.com	**HT-Hospitaltechnik Planungsgm. mbH** Hohenzollernstraße 11, 47799 Krefeld Fon 02151 9587 0 Fax 02151 9587 10 E-Mail HT-12122@ht-hospitaltechnik.de	**Projekt Consult Großkirchengel. GmbH** Märchener Str. 46, 45145 Essen Fon 0201 8148 0 Fax 0201 8148 300 E-Mail info@pcg-essen.de	**Kerck + Partner Landschaftsarch. mbB** Podbielskistraße 33, 30163 Hannover Fon 0511 955 744 0 Fax 0511 955 744 33 E-Mail info@kerck-partner.de

Verfasser	Bearbeitung	Maßstab	Datum
Ausführungsplanung	**Peter Stefan**	**841 / 1400 mm**	**07.11.2024**

Thema
Zentralklinik/Servicegebäude/Parkhaus Grundrisse und Schnitte Baugrube 5/6

Projektnummer	Projektnummer	Projektnummer	Projektnummer	Projektnummer	Projektnummer	Projektnummer	Projektnummer	Projektnummer	Projektnummer	Projektnummer
ZLD01-21	AP	AR	SG	LP	BG	5v6	–	1.200

Projektname: ZLD01-21 LPS Zentralklinikum LK Diepholz | Planno.: 64 | Planstand: 27.10.2023 | Druck durch: Marco vanNoorden