



**Abteilung 1 Zentrale Angelegenheiten und Bildung
Referat Liegenschaften und Zentrale Dienste
Leiter Zentrale Vergabestelle**

An alle Bewerber zum Verfahren
30385/1/6/24/749

Bearbeiter/in: Herr Lein
Dienstgebäude: Klosterstraße 7
09456 Annaberg-Buchholz
Zimmer-Nr.: 2017
Telefon: 03733 831-1934
Telefax: 03733 831-85 1934
E-Mail: christopher.lein@kreis-erz.de
Ihre Zeichen:
Ihre Nachricht:
Unsere Zeichen: 30385/1/6/24/749
Datum: 13.11.2024

Offenes Verfahren nach VOB/A (EU)

**Neubau Feuerwehrtechnisches Zentrum + BRK-Behörde
Robert-Blum-Straße 21 in 09456 Annaberg-Buchholz
Los 9 - Trockenbauarbeiten 2. BA
Vergabenummer: 30385/1/6/24/749**

Hier: 2. Bewerberinformation

Sehr geehrte Damen und Herren,

durch Bewerber wurde folgende Frage zu oben genanntem Los bei der Zentralen Vergabestelle eingereicht:

[...] *Sehr geehrte Damen und Herren,*

- 1. Rasterdecken aus Kalziumsilikatplatten sind mit nicht bekannt. Allgemein werden Rasterdecken mit Mineralfaserplatten realisiert.
Ebenso kenne ich keine Rasterdecken welche mit CD-Profilen als Grund- und Tragrost gebaut werden sondern aus T-Profilen.*

Die Ausführung der Positionen 1.1.310-1.1.340 ist auch nach Ihrem Schreiben unklar. Beschrieben ist eine Rasterdecke mit Platten herausnehmbar. Im weiteren Text sollen die Fugen verspachtelt werden. Dies ist ein Widerspruch - Soll die Decke Revisionierbar sein oder als geschlossene Decke mit verspachtelten Fugen?

- 2. Gibt es aktuelle Pläne zu dieser Baumaßnahme?*

Sprechzeiten
Mo, Fr 08:00 – 12:00 Uhr
Di 08:00 – 18:00 Uhr
Do 08:00 – 16:00 Uhr

Kontakt
Telefon 03733 831-0
Telefax 03733 22164
E-Mail info@kreis-erz.de

Bankverbindung
Erzgebirgssparkasse
IBAN DE30 8705 4000 3318 0029 67
BIC WELADED1STB
USt-IdNr. DE260587011

Mit freundlichen Grüßen [...]

Diese Fragen möchten wir nunmehr, nach Rücksprache mit dem zuständigen Planungsbüro, wie folgt beantworten:

1. Leider ist anscheinend die Leistungsbeschreibung, basierend auf dem Ausschreibungstool, dem Standard-Leistungsbuch-Bau nach DIN, nicht ganz eindeutig.
Daher wird der Ausschreibungstext folgendermaßen umformuliert:

Pos. 01.01.0310 Raster-Unterdecke 255mm

— Bekleidung aus Mineralfaserplatten,
einlagig, Dicke 15mm, Format L/B 625/625mm,
Platten weiß, einzeln herausnehmbar,
Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen,
Haupt- und Querprofilschienen niveaugleich,
Profile weiß, sichtbar bleibend abhängen mit höhenverstellbaren Abhängern,
Abhängehöhe ca. 255mm,
befestigt mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton,
Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.

Pos. 01.01.0320 Raster-Unterdecke 305mm

— Bekleidung aus Mineralfaserplatten,
einlagig, Dicke 15mm, Format L/B 625/625mm,
Platten weiß, einzeln herausnehmbar,
Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen,
Haupt- und Querprofilschienen niveaugleich,
Profile weiß, sichtbar bleibend abhängen mit höhenverstellbaren Abhängern,
Abhängehöhe ca. 305mm,
befestigt mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton,
— Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.

Pos. 01.01.0330 Raster-Unterdecke 305 Feuchtraum

Bekleidung aus Mineralfaserplatten, mit erhöhtem Korrosionsschutz,
einlagig, Dicke 15mm, Format L/B 625/625mm,
Platten weiß, einzeln herausnehmbar,
Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen,
Haupt- und Querprofilschienen niveaugleich,
Profile weiß, sichtbar bleibend abhängen mit höhenverstellbaren Abhängern,
Abhängehöhe ca. 305mm,
befestigt mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton,
Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.

Pos. 01.01.0340 Raster-Unterdecke 405mm

Bekleidung aus Mineralfaserplatten,
einlagig, Dicke 15mm, Format L/B 625/625mm,
Platten weiß, einzeln herausnehmbar,
Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen,
Haupt- und Querprofilschienen niveaugleich,
Profile weiß, sichtbar bleibend abhängen mit höhenverstellbaren Abhängern,
Abhängehöhe ca. 405mm,
befestigt mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton,
Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5m über der Standfläche des
hierfür erforderlichen Gerüsts.

Wir stellen Ihnen ein überarbeitetes Leistungsverzeichnis (.pdf und .x83) im Rahmen dieser
Bewerberinformation zur Verfügung.

2. Ausführungspläne werden zur Bauanlaufberatung vom Planungsbüro ausgegeben.

+++ Bitte beachten Sie diese Information entsprechend! +++

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

i.A.

Lein
-Leiter Zentrale Vergabestelle-
SG Zentraler Service

Landratsamt Erzgebirgskreis
Referat Liegenschaften und Zentrale Dienste
- Zentrale Vergabestelle -
Klosterstraße 7
09456 Annaberg-Buchholz

Anlage

überarbeitetes Leistungsverzeichnis (.pdf und .x83)