

**Baumaßnahme: Haus 164, DKFZ Neubau**  
**Leistung: Los 4110 - Elektrotechnik**  
**Vergabenummer: H164/Los4110/2024**

Sehr geehrte Bieter,

auf Anfrage eines Bieters möchten wir allen Bietern beiliegende Antwort zur Verfügung stellen.

**Anfrage 10:**

Sehr geehrte Damen und Herren,

bei der Bearbeitung des Leistungsverzeichnisses hat sich folgender Aufklärungsbedarf ergeben:

Pos. 07.0260 bis 07.0280 CEE-Steckdose mit Klappdeckel in Gerätedose abschaltbar

Frage: Keiner unserer namhaften Hersteller und Lieferanten haben diese CEE-Steckdosen in abschaltbarer Version im Lieferprogramm.

Bitte nennen Sie uns hier das Fabrikat der Planung bzw. was oder wie soll hier angeboten werden?

**Antwort 10:**

Für die CEE-Steckdosen Pos. 07.0240, Pos. 07.0250, Pos. 07.0260, Pos. 07.0270, Pos. 07.0280 entfällt die Anforderung der Abschaltung. Es sind CEE-Steckdosen ohne zusätzliche Abschaltung zu kalkulieren.