



An alle Bieter

Telefon (03435) 970-0  
Telefax (03435) 970-277  
Internet: [www.oschatz.org](http://www.oschatz.org)  
e-mail: [post@oschatz.org](mailto:post@oschatz.org)

**Bauamt**

Frau Richter  
Tel.: (03435) 970-252  
e-mail: [richter@oschatz.org](mailto:richter@oschatz.org)

Ihre Zeichen:

Ihre Nachricht vom:

Unsere Zeichen:

HB-2024-183-402

Oschatz, den

14.11.2024

**Neubau 2-zügige Grundschule mit Hort, 04758 Oschatz, Karl-Liebnecht-Straße 1, Los 402 -Aufzug**

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bitten um Beachtung.

Die Bieterfrage wurde gleich im Text mit roter Schrift beantwortet.

1.) „Kunststoffummantelte wartungsfreie Stahlseile...“

Kann auf die Kunststoffummantelung verzichtet werden? **NEIN**

2.) „Führungsschienen, Lastschlaufen etc. sind mittels Dübel anzubringen.

Sind noch bauseitige Rüstungen vorhanden? **NEIN**

Kann ggf. durch die Decke gebohrt werden für die Aufnahme von Durchstecklastschlaufen? **NEIN**

3.) „Edelstahl K240, grundiert und endbeschichtet in RAL/NCS“

Bitte um genaue Angabe ob Edelstahl gebürstet, grundiert oder lackiert - **lackiert**

4.) „Halbzylinder für Schlüsseltresor“

Kann auch eine Standard-Schließung des ANs zum Einsatz kommen? – **nein-ins**

**Schließsystem integriert**

5.) Ist es möglich, die Rohbauöffnungen der Türen bzw. die Mauereinzüge anzupassen?

**NEIN**

Mit freundlichen Grüßen

Annett Richter