



**Abteilung 1 Zentrale Angelegenheiten und Bildung  
Referat Liegenschaften und Zentrale Dienste  
Zentrale Vergabestelle**

**Alle Bewerber  
Vergabe-Nr.: 30385/1/6/24/749**

Bearbeiter/in: Frau Friedrich  
Dienstgebäude: Klosterstraße 7  
09456 Annaberg-Buchholz  
Zimmer-Nr.: 2005  
Telefon: 03733 831-1933  
Telefax: 03733 831-85-1933  
E-Mail: [katrin.friedrich@kreis-erz.de](mailto:katrin.friedrich@kreis-erz.de)  
Ihre Zeichen:  
Ihre Nachricht:  
Unsere Zeichen: 30385/1/6/24/749  
Datum: 25.11.2024

**Offenes Verfahren nach VOB/A-EU  
Neubau Feuerwehrtechnisches Zentrum + BRK-Behörde  
Robert-Blum-Straße 21 in 09456 Annaberg-Buchholz  
Los 9 – Trockenbauarbeiten - 2. BA  
3. Bewerberinformation  
Vergabe-Nr.: 30385/1/6/24/749  
hier: Bewerberanfrage**

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu o. g. Ausschreibung erhielten wir die beiliegende Anfrage. Hierzu erhalten Sie die entsprechende Beantwortung mit der Bitte, um Beachtung bei der Angebotserstellung. Weiterhin wurde dazu ein aktualisiertes LV sowie GAEB-Datei erstellt. Wir bitten Sie hierzu um Austausch.

**Fragestellung:**

- In den Positionen 01.01.0270 – 01.01.0300 sind Akustikdeckenbekleidungen aus Blähglasgranulatplatten mit einer Feuerwiderstandsklasse F30, allein von oben beschrieben. Gleichwohl die Platten eine Klassifizierung A2 s1 d0 (Nichtbrennbar erfüllen), ist die geforderte Feuerwiderstandsklasse so nicht geprüft, kann daher nicht erfüllt und durch kein Prüfzeugnis belegt werden. Ebenso ist die Auflage eine Dämmung aus Melaminharzschaum in einem solchen System nicht vorgesehen. Bitte benennen Sie hier einen genauen Hersteller, welcher das System sowie beschrieben geprüft hat und das notwendige Prüfzeugnis beibringen kann.*

**Beantwortung zu 1.**

- aktualisiertes LV(22.11.2024)- bitte austauschen
- neue GAEB-Datei – bitte austauschen

Sprechzeiten  
Mo, Fr 08:00 – 12:00 Uhr  
Di 08:00 – 18:00 Uhr  
Do 08:00 – 16:00 Uhr

Kontakt  
Telefon 03733 831-0  
Telefax 03733 22164  
E-Mail [info@kreis-erz.de](mailto:info@kreis-erz.de)

Bankverbindung  
Erzgebirgssparkasse  
IBAN DE30 8705 4000 3318 0029 67  
BIC WELADED1STB  
USt-IdNr. DE260587011



**ERZGEBIRGSKREIS**  
MEIN ZUHAUSE – MEINE ZUKUNFT

**Fragestellung:**

2. In den Positionen 01.01.0360 – 01.01.0380 sind Revisionsklappen in den vor beschriebener Decke ausgeschrieben. Auf welche der verschiedenen vor beschriebenen Deckensysteme beziehen sich diese Positionen.

**Beantwortung zu 2.:**

Diese Positionen beziehen sich auf die geschlossenen Unterhangdecken aus Gipsplatten (Pos. 01.01.0270 / 01.01.0280 / 01.01.0290).

**Wir bitten um Beachtung.**

Mit freundlichen Grüßen

i.V. Friedrich

Friedrich  
Zentrale Vergabestelle  
Anlagen

Leistungsverzeichnis - überarbeitet

GAEB-Datei - überarbeitet