

**Bauvorhaben: Neubau Zentralklinikum Diepholz - Twistringen-Borwede**

**Beantwortung von Bieterfragen zur Ausschreibung ZLD01-21\_3120.05\_Rohbau**

Nr. *	Nr. **	Fragen von: (Bieter)	Quelle	Datum Bieterfrage	Frage	Antwort	Datum Bieterantwort	Versandt an alle/einen Bieter:	Begründung (Nur bei Versand an einen Bieter)
1	1		LV	15.11.2024	Sehr geehrte Damen und Herren, nach Sichtung der Dokumente "Bekanntmachung", "Formblatt 216" und "Formblatt 211 EU" ist uns nicht klar, was Sie genau mit "Anforderungen nach FB-124 und nach FB-444 Referenzbescheinigungen" meinen bzw. welche Nachweise im Fall einer vorliegenden Präqualifizierung mit dem Angebot einzureichen sind. Genannt sind in der Bekanntmachung z. B. geforderte Mindestumsätze in den Bereichen Rohbau-Dachabdichtungs- und Dachbegrünungsarbeiten. Das wären sehr individuelle Angaben. Ist das wirklich so gemeint? Auch hinsichtlich der Form/Anforderung an Referenzen gibt es Fragen. Müssen diese als FB-444 eingereicht werden?	Beim Formblatt FB-124 handelt es sich um eine Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen, d. h. wenn sie präqualifiziert sind, geben sie bitte ihre PQ-Nummer an. Auf das Formblatt FB-124 kann dann verzichtet werden. Die mit der vorliegenden Vergabebekanntmachung geforderten Nachweise zur Wirtschaftlichen und Finanziellen Leistungsfähigkeit, hier konkret der Nachweis der Mindestumsätze für Rohbau-, Dachabdichtungs- und Dachbegrünungsarbeiten sind, ggf. über Eignungsleihe, einzureichen. Die mit der Vergabebekanntmachung geforderten Referenzen, können auch abweichend zu dem Formblatt FB-444 eingereicht werden, sofern die erforderlichen Angaben erfolgen.	21.11.2024	alle	
2	1		LV	21.11.2024	Sehr geehrte Damen und Herren, in den Ausschreibungsunterlagen fehlen die Formblätter 221 und 222. Wir bitten um zeitnahe Zusendung der Formblätter.	Beantwortung durch Vergabestelle.	22.11.2024	alle	
3	1		LV	25.11.2024	Sehr geehrte Damen und Herren, besteht die Möglichkeit das Brandschutzgutachten zum ausgeschriebenen Bauvorhaben zu erhalten? Wir bitten um eine zeitnahe Beantwortung.	Soweit erforderlich sind fachplanerische Anforderungen bei der Erstellung des Leistungsverzeichnisses berücksichtigt worden, daher ist gemäß Leistungsbeschreibung anzubieten. Das Brandschutzgutachten wird nicht zur Verfügung gestellt.	25.11.2024	alle	
4	1		LV	27.11.2024	Guten Tag, können Sie das Brandschutzgutachten zur Verfügung stellen? Mit freundlichen Grüßen	Soweit erforderlich sind fachplanerische Anforderungen bei der Erstellung des Leistungsverzeichnisses berücksichtigt worden, daher ist gemäß Leistungsbeschreibung anzubieten. Das Brandschutzgutachten wird nicht zur Verfügung gestellt.	27.11.2024	alle	
5	1		LV	27.11.2024	Guten Tag, in den Pos. 1.1.4.2.349 bis 352 sind Schachtköpfe mit unterschiedlichen Grundrissen von 2,60 x 2,60 m bis 7,60 x 2,60 m beschrieben. Die Wanddicke ist mit 0,3 m gegeben. Welche Höhen sind für die Schachtköpfe anzusetzen? Mit freundlichen Grüßen	In den Pos. 1.1.4.2.349-352 sind lediglich die Schachtdecken zu kalkulieren: Sie weisen eine einheitliche Nenndicke von 0,30m auf. Sie liegen auf den Schachtwänden/Kanalwänden auf. Die Schachtwände sind in gesonderten Positionen erfasst.	29.11.2024	alle	