

***Strangsanierung Agricolastraße 16\_Los Möblierung***  
***Vergabe-Nr.: 8100-24/06 1.BA***

**Bieteranfrage vom 03.12.2024:**

"Da die Vorbemerkungen allgemein gehalten sind, wird kein GS-Zeichen für den Tisch benötigt? Entfällt entsprechend auch die Wandschutzblende? Eine Silikonversiegelung dann auch nur für die Positionen, wo es ausgeschrieben ist? Laut 3D-Floor-Plan sind alle Möbel freistehend im Raum. Warum ist ein Aufmaß erforderlich? Der Kleiderschrank ist mit einer 3-seitigen Verblendung ausgeschrieben, obwohl freistehend. Können Sie uns eine Detailzeichnung vom Bett zur Verfügung stellen? In welcher zeitlichen Abfolge erfolgt die Montage? Ist der im März genannte Zeitraum weiterhin aktuell?"

Antwort AG: Der Tisch ist freistehend mit Blende. So ist dieser auch in Position beschrieben. Normaler Tisch mit 4 Füßen und Zarge, vor eine Blende im Fuß Bereiche welchen oberhalb übersteht und als Fallschutz dient. Einige Schränke sind freistehend und einige mit Blende weil diese durch bauliche Gegebenheiten von der Wand weggerückt stehen. Jedoch werden alle Schränke am Ende zum Boden mit Silikon versiegelt. Eine Ausführungszeichnung zur Freigabe muss das Gewerk Tischler/Bieter erstellen zur Freigabe. Der Montage Zeitraum bleibt aktuell.

**- Ausführung Ende -**