

Bieterinformation 1

Vergabeverfahren: Neubau eines Lehrschwimmbads in Harzgerode; **VE-06 Zimmererarbeiten**

Vergabenummer: 297-08/2024

Vergabe-ID: 3078830

Veröffentlichung der Bekanntmachung: 25.11.2024

Am 03.12.2024 Uhr sind Bieterfragen eingegangen, die nachfolgend für alle Bieter gleichlautend beantwortet werden.

Diese Bieterinformation ist dem Angebot beizufügen.

Nr.	Frage Bieter	Antwort
1 welches BSP-System genau ist vom Planer im LV vorgesehen? Bisher konnte ich keinen Hersteller finden, der Brettsperrholzdecken mit Weißtanne Decklage einschl. Holzweichfaser-Absorber herstellt. Oder ist eine zusätzliche Akustikdecke unter der BSP-Decke, z. B. von Ladenburger aus Weißtanne mit Holzweichfaserplatte, als Trägerplatte gemeint?"	Die Planung der Schwimmhallendecke erfolgte mit einem für den Anwendungsfall zugelassenen BSP-System. Da die Benennung von Produkt- und Herstellerangaben in den LVs für öffentliche Bauvorhaben jedoch nicht zulässig sind, kann hier keine Auskunft gegeben werden.
2	ich beziehe mich auf die Position 1.6.10. aus dem LV. Können Sie mir die Genehmigungsstatik zukommen lassen oder sollen wir 10 statische Detailnachweise verpreisen?	Vom Bieter ist eine Werkstattplanung wie in Pos. 1.6.10 beschreiben für alle statisch relevanten Konstruktionen in prüffähiger Form zu erstellen. Hierfür ist ein Preis für die o.g. Position anzubieten. Die ausgeschriebene Dachkonstruktion in Holzbauweise entspricht der Genehmigungsstatik.