



**Abteilung 1 Zentrale Angelegenheiten und Bildung
Referat Liegenschaften und Zentrale Dienste
Leiter Zentrale Vergabestelle**

An alle Bewerber zum Verfahren
30385/1/6/24/748

Bearbeiter/in: Herr Lein
Dienstgebäude: Klosterstraße 7
09456 Annaberg-Buchholz
Zimmer-Nr.: 2017
Telefon: 03733 831-1934
Telefax: 03733 831-85 1934
E-Mail: christopher.lein@kreis-erz.de
Ihre Zeichen:
Ihre Nachricht:
Unsere Zeichen: 30385/1/6/24/748
Datum: 05.12.2024

Offenes Verfahren nach VOB/A (EU)

**Neubau Feuerwehrtechnisches Zentrum + BRK-Behörde
Robert-Blum-Straße 21 in 09456 Annaberg-Buchholz
Los 8 – Innen- und Außenputz (WDVS) 2. BA
Vergabenummer: 30385/1/6/24/748**

Hier: 3. Bewerberinformation

Sehr geehrte Damen und Herren,

durch Bewerber wurde folgende Frage zu oben genanntem Los bei der Zentralen Vergabestelle eingereicht:

[...] *Sehr geehrte Vergabestelle,*

1. in Pos. 01.04.0020 UK für Außenwand ist als Untergrund für die Befestigung Mauerwerk angegeben und die Befestigung durch mit verzinkten Schrauben.

Im Mauerwerk muss mit Dübeltechnik oder Klebeankern gearbeitet werden, ein Verschrauben ist nicht möglich. Zur Auswahl der entsprechenden Dübel bitten wir um Bekanntgabe der Art des Mauerwerkes, Druckfestigkeit, Rohdichte, Materialbeschaffenheit Poroton, Porenbeton, KS mit Hohlräumen oder als Vollstein.

*2. in Pos. 01.04.0030 ist eine Dampfpremse aus PE Folie beschrieben
Menge 295 m²*

Wo und auf welchem Untergrund soll diese Menge eingebaut werden UK Holzverkleidung ist mit Menge 110 m² angegeben, Mengen stimmen nicht überein.

Sprechzeiten
Mo, Fr 08:00 – 12:00 Uhr
Di 08:00 – 18:00 Uhr
Do 08:00 – 16:00 Uhr
Kontakt
Telefon 03733 831-0
Telefax 03733 22164
E-Mail info@kreis-erz.de

Bankverbindung
Erzgebirgsparkasse
IBAN DE30 8705 4000 3318 0029 67
BIC WELADED1STB
USt-IdNr. DE260587011

3. in Po. 01.04.0050 ist eine Außenwandbekleidung mit waagerechten Leisten beschrieben incl. einer senkrechten Lattung von 30 mm. Frage: Auf welchem Untergrund soll die Verkleidung montiert werden? In Pos. 01.04.0020 ist als obere Lage eine senkrechte Lattung 60mm * 60mm beschrieben. Soll die senkrechte Lattung von 30 mm auf die senkrechte Lattung von 60 mm aufgeschraubt werden oder liegt hier eine Dopplung vor?

4. in Pos. 01.04.0060 und 01.04.0070 ist eine Grund- und eine Schlussbeschichtung als Imprägnierlasur ausgeschrieben. Diese Beschreibung entspricht nicht den allgemeinen anerkannten Regeln der Technik, von führenden Lasurherstellern wird davon abgeraten. "Farblose Lasuranstriche sind aufgrund des nicht ausreichenden UV-Schutzes als alleiniger Anstrichaufbau für die Anwendung im Außenbereich nicht geeignet" Sikkens. Als altern. empfiehlt sich ein Holzöl Anstrich im System.

Wir bitten um Stellungnahme zu vorgenannten Punkten. Mit freundlichen Grüßen [...]

Diese Fragen möchten wir nunmehr, nach Rücksprache mit dem zuständigen Planungsbüro, erläuternd beantworten (keine inhaltliche Änderung/Anpassung/Ergänzung):

Frage 1 zu Pos. 01.04.0020 – **bei besagten Mauerwerk handelt es sich um Kalksandstein nach DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN 20000-402, Festigkeitsklasse 20, Rohdichteklasse 1,8, Mauerwerksdicke 24 cm, Mauermörtel MG II a DIN 18580 oder DIN 20000-412 in Verbindung mit DIN EN 998-2**

Frage 2 zu Pos. 01.04.0030 – **es ist die angegebene Menge zu kalkulieren.**

Frage 3 zu Pos. 01.04.0050 – **folgender Aufbau von außen nach innen ist in den Pos. 01.04.0020 und 01.04.0050 beschrieben: Rhombusleisten waagrecht, UK Lattung senkrecht, Erste Lage Unterkonstruktion Dicke 80mm waagrecht, Zweite Lage Unterkonstruktion Dicke 60mm senkrecht.**

Frage 4 zu Pos. 01.04.0060 und 01.04.0070 – **die beschriebene Holzfassade wird baukonstruktiv mittels Vordach (1,60m) geschützt und somit nicht bewittert. Daher ist eine Anwendung mit den Produkten von führenden Lasurherstellern möglich, da der Anstrich nicht als alleiniger Aufbau zu bewerten ist.**

Hinweis: bereits eingereichte Angebote können bis zum Ablauf der Angebotsfrist zurückgezogen und geändert werden.

+++ Bitte beachten Sie diese Information entsprechend! +++

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

i.A.

Lein
-Leiter Zentrale Vergabestelle-

Landratsamt Erzgebirgskreis
Referat Liegenschaften und Zentrale Dienste
- Zentrale Vergabestelle -
Klosterstraße 7
09456 Annaberg-Buchholz