

Bieterinformation 1

Vergabeverfahren: Neubau eines Lehrschwimmbads in Harzgerode; **VE-02 Rohbauarbeiten**

Vergabenummer: 293-08/2024

Vergabe-ID: 3078866

Veröffentlichung der Bekanntmachung: 25.11.2024

Am 09.12.2024 Uhr sind Bieterfragen eingegangen, die nachfolgend für alle Bieter gleichlautend beantwortet werden.

Diese Bieterinformation ist dem Angebot beizufügen.

| Nr. | Frage Bieter | Antwort |
|-----|---|---|
| 1 | <p>in der Position 7.6.50 - "El.-Wandplatte Wandplatten-L 2,5 m Wand-H 2,74 m D 25cm Außenwand Stahlbeton Normalbeton C25/30 XA1 XC3 WU", haben Sie eine 25 cm Elementwand als WU-Konstruktion beschrieben.</p> <p>"Aufgrund der aktuellen WU-Richtlinie aus Dezember 2017, müssen Elementwände als WU-Konstruktion in Abhängigkeit von Expositionsklasse und Anschlussbewehrung mit einer Wandstärke gleich oder größer 28 cm ausgeführt werden."</p> <p>Wie soll in der vorgenannten Position verfahren werden? Kann oder soll die 25 cm Außenwand in 28 cm angeboten werden?</p> | <p>Die Kelleraußenwände sind in der Regel 30cm dick. Wir haben Expositionsklasse X2 – Größtkorn nur 8mm. Lediglich die Außenwände des Treppenhauses im Schnittpunkt der Achsen E und 5 sind aus geometrischen Gründen nur 25cm dick und entsprechen damit der WU-RiLi. Der Tragwerksplaner kann aufgrund der Fragestellung nicht nachvollziehen, wieso der Bieter meint, die Wand mit 28cm Dicke ausführen zu müssen.</p> |