

Bieterinformation 2

Vergabeverfahren: Neubau eines Lehrschwimmbads in Harzgerode; **VE-02 Rohbauarbeiten**

Vergabenummer: 293-08/2024

Vergabe-ID: 3078866

Veröffentlichung der Bekanntmachung: 25.11.2024

Am 10.12.2024 Uhr sind Bieterfragen eingegangen, die nachfolgend für alle Bieter gleichlautend beantwortet werden.

Diese Bieterinformation ist dem Angebot beizufügen.

Nr.	Frage Bieter	Antwort
2	<p>zu LV-Position 7. 6. 410. Pumpenschacht Doppelpumpenstation stationär Beton L/B 1500/1500mm Steigleiter:</p> <p>Im LV fehlen Angaben, die zwingend notwendig sind.</p> <p>Erforderliche Schlüsseldaten zur Erstellung eines Angebots/einer Bemessung:</p> <ul style="list-style-type: none">- Was wird gefördert? RW (Regenwasser), GW (Grauwasser), SW (Schwarzwasser, fäkalienhaltig)- Wie viel soll gefördert werden? Fördermenge in Litern/Sekunde (l/s)- Wie hoch soll gefördert werden? Förderhöhe in Metern (Schachtboden bis Rückstauenebene)- Wie lang ist die Druckleitung? Standardmäßig wird 15m angenommen und angeboten- - - > Zulauftiefe - Rohrsohle Zulauf in m/mm	<p>Der in der Pos. 7.6.410 beschriebene Pumpenschacht soll als Betonfertigteile mit den beschriebenen techn. Parametern hergestellt, geliefert und eingebaut werden.</p> <p>Die Pumpen, die das anfallende Abwasser (keine Fäkalien) aufnehmen und weiterleiten sind nicht Bestandteil dieser Position. Die Pumpen, mit Angaben der Förderleistung werden gesondert ausgeschrieben.</p> <p>Die Rohrsysteme für die Fortleitung des anfallenden Abwassers sind im Abschnitt Grundleitungen beschrieben und anzubieten.</p> <p>Der angefragte Detailplan liegt den Vergabeunterlagen mit der Plankennzeichnung „232101_S_A5_DT_008_25-b“ bei.</p>

Nr.	Frage Bieter	Antwort
	<p>Bemessungsparameter:</p> <ul style="list-style-type: none">- Medium: ?- Zulaufmenge: ?- Hgeo: ?- Länge Druckleitung: ?- Zulauftiefe: -4700 mm <p>Erforderliche Pläne:</p> <ul style="list-style-type: none">- Detailplan zum Pumpenschacht	