

VE 18 Metalltüren - ÜBERSICHT BIETERFRAGEN + KLARSTELLUNGEN

Umbau und Sanierung Dickhäuterhaus im Tierpark, Berlin
 Tierpark Berlin - Fredrichsfelde GmbH, Am Tierpark 125, 10319 Berlin

Stand: 12. Dezember 2024

Bieterfrage				KLARSTELLUNG		HINWEIS
lfd. Nr.	Eingang	Frage	Ausgang	Antwort		
1	2	3	4	Datum Uhrzeit	6	7
1	Anzahl Bieterfragen					8
01	1	10.12.2024	<p>Sehr geehrte Damen und Herren,</p> <p>wir möchten darauf hinweisen, dass es unmöglich ist, bei Stahlblechtüren die Zargen in gesonderten Positionen zu bewerten. Stahlblechtüren können nur als geprüfte Elemente (Türblatt zusammen mit Zargen) angeboten werden. Alle namenhaften deutschen Hersteller werden hierfür kein Angebot erstellen. Wir gehen davon aus, dass Sie für diese Ausschreibung kein Angebot erhalten werden. Deshalb bitten wir um Überarbeitung der Ausschreibung und um Verschiebung der Submission um zwei Wochen.</p>	12.12.2024	<p>Die jeweiligen zusammengehörenden Positionen (Zarge sowie Türblatt) sind mit einer Türnummer versehen und eindeutig zuzuordnen. Auch in der Türliste ist erkennbar welche Tür mit welcher Zargenart/Zargenposition zusammengehört.</p> <p>Es ist korrekt das eine Teilung (Zarge und Türblatt) in seperaten Positionen unüblich ist. Jedoch wurde sich für eine Teilung entschieden, um eine Abrechnung für den seperaten Einbau von Zarge und Türblatt zu ermöglichen.</p> <p>Es ist nicht unmöglich die Gesamtkosten eines Türelementes auf zwei Positionen aufzuteilen. Von einer Überarbeitung des Leistungsverzeichnisses wird abgesehen.</p> <p>Führt dies zu einem Mehraufwand bei der Kalkulation, besteht die Möglichkeit die Kalkulationsfrist zu verlängern.</p>	Information

LEGENDE

Änderungen zu den Vergabeunterlagen gemäß Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes erfolgen in **blauer Schrift**.

HINWEIS

Die jeweilige Klarstellung ist im weiteren Verfahren sowie bei der Erstellung des Angebotes zu berücksichtigen und wird Vertragsbestandteil.